



VP00407455

č. j.: O-2020/02661
VTDV_PO
pl: 1+PD
dz: 20.05.2020 10:18:00

Vodárna Plzeň

Obyčejně

Naše zn.: 2020/02661
Vyřizuje: Lenka KUČEROVÁ
Tel.: +420377413343
E-mail: lenka.kucerova@vodarna.cz
Datum: 20. 5. 2020

RAVAL projekt v. o. s.
Kollárova 420/24
301 00 Plzeň

Novostavba pavilonu MŠ ve Třemošné p. č. 272 - stanovisko k projektu pro územní a stavební řízení

Naše společnost, smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace v městě Třemošná, obdržela k posouzení projekt pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby. Zhotovitelem PD je RAVAL projekt v.o.s., investorem je Město Třemošná.

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu dvoupodlažního pavilonu propojeného se stávajícím objektem MŠ. K dodávce pitné vody a odvádění splaškových vod budou využity stávající přípojky vodovodu a kanalizace vybudované pro objekt MŠ čp. 869.

Likvidace dešťových vod bude realizována dle vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění, §20 odst. 5 písmeno c) tj. na vlastním pozemku. Srážkové vody budou svedeny do podzemního vsakovacího objektu. Vzhledem k nepříznivým hydrogeologickým poměrům bude podzemní vsakovací objekt sloužit převážně k akumulaci srážkových vod, které budou využity k zálivce. Upozorňujeme, že nesmí dojít k napojení bezpečnostního přepadu z podzemního vsakovacího objektu do stávající kanalizační přípojky MŠ a následně do betonové kanalizační stoky DN 900 v ul. Luční.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň

③③

Ing. Mirka Formanová
vedoucí odboru správy majetku

Příloha

PD

Kopie

VSOV, VSPV, VRV, VK

Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 25, Plzeň

Město Třemošná, Sídliště 992, 330 11 Třemošná

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň

T +420 377 413 111
F +420 377 413 555
E mail@vodarna.cz
W www.vodarna.cz

Společnost je zapsána
u KS v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČ 25205625
DIČ CZ25205625

Bankovní spojení
KB, Plzeň – město
ČÚ 6503311/0100
IDDS ktuciif