

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3

ZADAVATEL: Město Třemošná
Sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná
Zastupuje: Jaromír Zeithaml, starosta města
IČ: 00258415

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ TŘEMOŠNÁ“

V Plzni dne **17.03.2022**

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadávané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Dotaz č.1:

Dobrý den,
prosíme o objasnění následujícího.

Ve výkazu dveří u dveří s ozn. 58 je ve sloupci provedení uvedeno částečně prosklené, ale ve sloupci prosklení je uvedeno, že prosklení není. Podobný případ je ještě u dveří s ozn. 66, 67 a 68 kde je psáno provedení plné, ale ve sloupci prosklení je uveden popis prosklení.

V místnosti WC děti/úklid (m. č. 205) je navržena sanitární polokabinka z laminotřískových desek a ve stejné místnosti je navržena i sprcha, která může mít negativní dopad na desky polokabinky. Vzniklá vlhkost a pára ze sprchy může kabinku velice rychle poškodit. Máme do nabídky počítat s deskami z kompaktních HPL desek, které jsou určeny do vlhkého prostředí, ale jsou přibližně o 40% dražší?

Odpověď č.1:

Zadavatel aktualizuje výkaz dveří. Všechny dveře, kde byl ve specifikaci rozpor mezi „popisem dveří“ a kolonkou „zasklení“ budou plné. Týká se to dveří č. 58, 66, 67 a 68. Soupisu prací se toto dotkne opravou popisu položek dveří.

Položka 207 Sanitární kabinka zůstává v původním provedení.

Zdůvodnění: sprcha se bude využívat minimálně, polopříčka úklidovky bude dle popisu ve Specifikacích na kovových nožičkách a hrany desek budou lemovány hliníkovými profily. Ochrana stěn tedy bude dostatečná.

V příloze zasíláme opravený výkaz dveří a opravený celkový soupis prací k 17.03.2022 k ocenění.

Zadavatel provedl vysvětlení a změnu zadávacích podmínek, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ mění lhůtu pro doručení nabídek takto:

Nová lhůta pro podání nabídek je: **25.03.2022 do 10:00** hod.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Přílohy:

Opravený celkový soupis prací k 17.03.2022 k ocenění (soubor: SOUPIS-PRACI-CELKOVY-Tremosna-MS-17.03.2022.xlsx)

Opravený Výkaz vnitřních dveří k 17.03.2022 (soubor: 11_Výpis vnitřních dveří k 17.03.2022.pdf)