

# TABULKA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Poř. č.	Parcela číslo	Vlastník	Délka přípojky m	Napojena na řad	Poznámka
1	1	Obec Kostelec	8,00	"1"	vodoměr v šachtě
2	2	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
3	19	Obec Kostelec	7,50	"1"	vodoměr v šachtě
4	3	Obec Kostelec	5,00	"1"	vodoměr v šachtě
5	20	Obec Kostelec	7,50	"1"	vodoměr v šachtě
6	4	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
7	5	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
8	6	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
9	24	Obec Kostelec	7,50	"1"	vodoměr v šachtě
10	7	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
11	25	Obec Kostelec	7,50	"1"	vodoměr v šachtě
12	8	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
13	26	Obec Kostelec	7,50	"1"	vodoměr v šachtě
14	9	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
15	10	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
16	12	Obec Kostelec	7,50	"1"	vodoměr v šachtě
17	11	Obec Kostelec	5,50	"1"	vodoměr v šachtě
18	čp.1	Netrhovi	přepoj	"1"	vodoměr stávající
19	čp.3	Kocůmová	přepoj	"1"	vodoměr stávající
20	13	Obec Kostelec	8,00	"1-1"	vodoměr v šachtě
21	27	Obec Kostelec	5,00	"1-1"	vodoměr v šachtě
22	14	Obec Kostelec	8,00	"1-1"	vodoměr v šachtě
23	28	Obec Kostelec	5,50	"1-1"	vodoměr v šachtě
24	29	Obec Kostelec	5,50	"1-1"	vodoměr v šachtě
25	15	Obec Kostelec	7,50	"1-1"	vodoměr v šachtě
<b>CELKEM</b>			<b>147,00</b>		

Všechny přípojky budou zhotoveny z potrubí HDPE 32 x 3,0 mm,

PN 16, SDR 11 (řada PE 100RC v ochr. vrstvě)

Délka přípojky zahrnuje úsek od napojení na vodovodní řad k vodoměrné sestavě.

Jako vodoměrné šachty přípojek budou použity samonosné polypropylenové šachty

vnitřní dimenze DN 1000 pro osazení v nezpevněných nepojízdných plochách.

Souřadnicový systém: S–JTSK; Výškový systém: Baltský p.v.

<i>Vypracoval:</i> Bc. ŘÍHA <i>Kraj:</i> PLZEŇSKÝ <i>Obec:</i> KOSTELEČ <i>Investor:</i> OBEC KOSTELEČ, Kostelec 34, 349 01 Stříbro <i>Stavba:</i> <b>KOSTELEČ u Stříbra</b> <b>INFRASTRUKTURA ZÓNY "SEVEROZÁPAD" – 1.ETAPA</b> <b>SO–211+311 KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY</b> <i>Příloha:</i> <b>TABULKA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK</b>	<i>Projektoval:</i> Bc. ŘÍHA <i>Okres:</i> TACHOV <i>K.ú.:</i> KOSTELEČ u Stříbra	<i>Bc. Václav ŘÍHA</i> <i>Tuněchody 9, 349 01 Stříbro</i> <i>tel. 728 683 787; E–mail: vr.projekt@seznam.cz</i> <i>IČO 611 30 494</i> <i>Datum:</i> 05/2020 <i>Stupeň:</i> DÚR+DSP <i>Měřítko:</i> . <i>Arch. číslo</i> 304/2020 <i>Číslo výkresu</i> <b>D4.5</b>
---	---	---