



Tab. místnosti 2NP KLUB - navržený stav	
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	NEOBSAZENO
2.02	NEOBSAZENO
2.03	prostor skladu kulís
2.04	knihovna, čítárna
2.05	chodba
2.06	strojovna VZT kuchyň
2.07A	kancelář 1
2.07B	kancelář 2
2.08	salonek
2.09	bar
2.10	schodiště
2.12	kancelář nájemce bar
2.13	kuchyňka
2.14	WC muži
2.15	WC předsíní muži
2.16	WC předsíní personál
2.17	WC personál
2.18	úklid, sklad
2.19	strojovna
2.20	bývalá promít. kabina
2.21	strojovna VZT sál
2.22	balkon
2.23	chodba zrušena
2.24	schodiště
2.25	předsíní
2.26	spíž
2.27	koupelna
2.28	WC
2.29	kuchyně
2.30	obývací pokoj
2.31	ložnice
2.32	ložnice
2.33	terasa

LEGENDA:

 Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED 1x150 lm, 2W, zdroj 1 hod., IP42

 Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED 1x150 lm, 2W, zdroj 1 hod., IP65

 Svítidlo přisazené pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED 1x150 lm, optika pro osvětlení trasy - pro centrální akumulátorové napájení, 1W, IP41

VKV projekt s.r.o.

Tovární 431, 330 12 Horní Bříza
tel.: 378072258, 378072237

Vedoucí projektant :	Ing. Suchý Jaroslav	Formát :	A1
Odpovědný projektant :	Vaňourek Roman	Datum :	11/2021
Vypracoval :	Vaňourek Roman	Stupeň :	DÚR + DSP
Kreslil :	Vaňourek Roman	Měřítko výkresu :	1 : 75
Akce :	KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova		Poř. č. výkr. : D.1.1.4.g.12 Č. paré :
Místo stavby :	č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza		
Výkres :	D.1.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika Rozvod elektroinstalace a osvětlení - 2.NP		Arch. číslo :
Investor :	Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza		