


Tab. místností 1NP KLUB - navržený stav	
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	sklad dekorací
1.02	čekárna herců
1.03	jeviště
1.04A	velký sál
1.04B	taneční parket
1.05	zadveří kuchyň
1.06	kuchyň - příprava
1.07	kuchyň
1.08	chodba personál
1.09	bar
1.10	restaurace
1.11	venkovní terasa
1.12	WC muži
1.13	WC ženy
1.14	zadveří hlavní
1.15	úklid
1.16	WC muži
1.17	WC ženy
1.18	vstupní hala
1.19	šatna
1.20	chodba
1.21	sklad nápojů
1.22	WC ženy
1.23	WC muži
1.24	malý sál
1.27	podium malého sálu
1.28	herna
1.29	schody P
1.30	schody L

LEGENDA :

- Světlo LED interiérové přisazené modul 600x600mm 36W, 4320lm
- Světlo LED interiérové kruhové přisazené 10W, 1350lm
- Vývod 3 fázový / obecný
- Vývod 1 fázový / obecný
- Spínač jednofázový 10A, 250V, řazení 1
- Přepínač střídavý 10A, 250V, řazení 6
- Přepínač třížvový 10A, 250V, řazení 7
- Ovladač zapínací 10A, 250V, 1/0
- Spínač jednopól. se signál. doutnavkou 10A, 250V, 1S
- Přepínač sériový 10A, 250V, řazení 5
- Zásuvka jednodílná 16A, 250V, 2P+PE
- Tři zásuvky jednodílné 16A, 250V, 2P+PE vede sebe
- Zásuvka jednodílná 16A, 250V, 2P+PE, IP44
- Zásuvka dvoudílná 16A, 250V, 2x(2P+PE)
- Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 63A/5P/400V
- Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 32A/5P/400V
- Ventilátor (podávka VZT)
- Elektronizovadč
- Ovladač skříní osvětlení
- Svorkovnice ekvipotenciální (LOP)

ELEKTROINSTALACE V
TĚCHTO PROSTORÁCH JE
PROVEDENA Z ROZVADĚČE
KUCHYŇE - R1.1

DO TOHOTO MÍSTA JE TŘEBA PŘIVÉST
Z ROZVADĚČE RHO DVA KABELY
CXKH-V 3x1,5 PRO POZDĚJŠÍ OSAZENÍ
TLAČKOVÝCH OVLADAČŮ CENTRAL
A TOTAL STOP, OBA KABELY SE ZATÍM
ZAKOČÍ V ELEKTROINSTALAČNÍCH
KRABICÍCH

<div>VKV projekt s.r.o.</div> <div>Tovární 431, 330 12 Horní Břiza tel.: 378072258, 378072237</div>			
Vedoucí projektant :	Ing. Suchý Jaroslav	Formát :	A1
Odpovědný projektant :	Vaňourek Roman	Datum :	11/2021
Vypracoval :	Vaňourek Roman	Stupeň :	DUR + DSP
Kreslil :	Vaňourek Roman	Měřítko výkresu :	1 : 75
Akce :	KD Klub Horní Břiza - elektroinstalace a stavební obnova		Zakáz. číslo : Poř. č. výkr. : D.1.1.4.g.5 Č. paré :
Místo stavby :	č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Břiza		
Výkres :	D.1.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika Rozvod elektroinstalace a osvětlení - 1.NP		
Investor :	Město Horní Břiza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Břiza		