



K02101643

zu:
VTDV_PDpl:
1dz:
25.10.2021 07:58:28

Obyčejně

Naše zn.: K02101643
Vyřizuje: KUČEROVÁ Lenka
Tel.: 377 413 343
E-mail: lenka.kucerova@vodarna.cz
Datum: 25. 10. 2021

Ing. Jaroslav Suchý
Družstevní 543
330 12 Horní Bříza

Horní Bříza – lapák tuků p. č. 2009/1 s připojením na kanalizaci v rámci stavebních úprav KD Klub Horní Bříza, stanovisko pro společné povolení stavby

Naše společnost, smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v městě Horní Bříza, obdržela dne 14. 10. 2021 Váš dopis, ve kterém žádáte o vyjádření k výše uvedenému projektu pro společné povolení stavby. Investorem je město Horní Bříza a zpracovatelem dokumentace je Ing. Jaroslav Suchý.

Projekt řeší instalaci lapáku tuku OTP-7 na samostatné kanalizační větví, která bude napojena do stávající areálové kanalizační přípojky DN 200 KAM, z důvodu rekonstrukce restaurace. Odběr vzorků vypouštěné vody bude probíhat v odtokové komoře lapáku tuku.

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme a požadujeme dodržet následující postup:

1. Vypouštění OV do kanalizace se řídí platným kanalizačním řádem města Horní Bříza. Ten zařazuje producenta OV a provozovnu do kategorie „B, písm. a“) a stanoví limit vypouštěného znečištění v ukazateli extrahovatelné látky (EL) na 100 mg/l a v ostatních ukazatelích podle přílohy „C“. Zároveň stanovuje pro producenta povinnost provádět kontrolu vypouštěného znečištění dle kapitoly K. kanalizačního řádu.
2. Účinnost nově instalovaného předčisticího zařízení je nutné prověřit ročním zkušebním provozem dle kapitoly K. 4. KŘ v ukazatelích a typem vzorku dle přílohy „B“ – producenti kategorie „B“ s odběrem minimálně čtyřech vzorků v intervalu cca 90 dní. Vzorky musí být odebírány při plánovaném zatížení předčisticího zařízení. O výsledku musí být písemně informován zástupce provozovatele veřejné kanalizace, tj. společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., Ing. Hostovský, tel.: 377 413 647.
3. Za správnost navržené velikosti lapáku tuků ručí projektant výpočtem dle ČSN EN 1825 – 1(2).
4. V případě, že při stavebních úpravách dojde k napadání stavebních nebo jiných materiálů do prostoru kanalizační sítě, zajistí zhotovitel jejich okamžité odstranění.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň

③

Ing. Mirka Formanová
vedoucí odboru správy majetku

Příloha

PD

Kopie

VSOV, VSPV, VOVK, VHE, TOV

Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza