



Legenda miestností – 1NP

	čas minut	délka minut	počet míř	sčítaný výsledek
BYT 1	101	vstřípní hala	25,61	3,28
	102	chodba	4,88	3,28
	103	úklidová komora	0,52	3,28
	104.	umývárna	1,26	3,28
	105	WC	1,58	3,28
	106	společenská místnost	44,77	3,28
BYT 2	107	kuchyně	6,14	3,28
	108	výřeh	3,15	-
	109	venkovní dvůr	39,08	-
	110	předstř	8,16	3,23
	111	koupelna	8,05	3,23
	112	obývací místnost s kuchyní	22,36	3,23
BYT 3	113	předstř	6,66	3,00
	114.	koupelna	4,30	3,00
	115	obývací místnost s kuchyní	20,53	3,00
	116	předstř	6,06	3,00
	117	koupelna	4,42	3,00
	118	obývací místnost s kuchyní	16,12	3,00
BYT 4	119	předstř	7,19	3,00
	120	koupelna	4,26	3,00
	121	obývací místnost s kuchyní	16,69	3,00

### Legenda rozvodnic:

stav, HD5	skafkvalita hlavni domovni pojiskova skafin
RE1	nová elektroinstalace skafin, Elvoz atyp NER 317 - 0+3 s požární odolností EI-S 45, (v: ŠxVxH 150x183x220), IP43/20
RE2	nová elektroinstalovaná skafin, Elvoz atyp NER 317 - 0+9 s požární odolností EI-S 45, (v: ŠxVxH 150x183x220), IP43/20
RPO	nová zapuštěná ocelopnechová rozvodnice požární ochrany s požární odolností EI 30 DP1, 144 modulů, (v: ŠxVxH 610x1035x240), IP40
RS	nová zapuštěná ocelopnechová rozvodnice společně s požární odolností EI 30 DP1 144 modulů, (v: ŠxVxH 610x1035x240) IP40
RBx	nová zapuštěná plastová rozvodnice pro bytové jednotky, 42 modulů, (v: ŠxVxH 315x595x67,5), IP30
RO11	nová zapuštěná plastová rozvodnice pro společenského zázemí, 56 modulů, (v: ŠxVxH 315x684x67,5), IP30
MaR	nový záložní zdroj UPS, ASTIP-yp STRONG 15KVA/545M rozvodnice měření a regulace
Viz	vývod rozestupí pro prostýrky
Vv	vývod pro rozvodnicí výtahu

**Legenda svítidel:**

A	světlo stropní, 1xZE7, LED max. 13W, IP20
E	světlo stropní, 1xZE7, LED max. 13W, IP44
F	světlo nástenné, 1xZE7, LED max. 13W, IP44
E1	světlo stropní Osomont Tian 1 56000, opal, 1xZE7, LED 1x313W, IP44
E2	světlo stropní Osomont Tian 2 56012, opal, 2xZE7, LED 2x111W, IP44
E3	světlo stropní Osomont Tian 2 56012, opal, 2xZE7, LED 2x13W, IP44
E4	světlo stropní Osomont Tian 3 56024, opal, 3xZE7, LED 3x13W, IP44
F1	světlo nástenné Osomont Tian 1 56000, opal, 1xZE7, LED 1x111W, IP44
F2	světlo nástenné Osomont Tian 1 56000, opal, 1xZE7, LED 1x13W, IP44
F3	světlo nástenné Osomont Tian 2 56012, opal, 2xZE7, LED 2x11W, IP44
F4	světlo nástenné Osomont Tian 2 56012, opal, 2xZE7, LED 2x13W, IP44
F5	světlo nástenné Osomont Tian 3 56024, opal, 3xZE7, LED 3x13W, IP44
N1	nozdové světlo stropní Fulgur typ Esara 300, LED, se závěsem 0,5 m, 1,4W, 280 lm, 1hod., IP44
N2	nozdové světlo nástenné Fulgur typ Esara 300, LED, 1,4W, 280 lm, 1hod., IP44
N3	orientální světlo nástenné Fulgur typ Esara 300, LED, 1,4W, 280 lm, 1hod., IP44
N4	bežecovní svítidlo nástenné Fulgur typ Esara 300, LED, 1,4W, 280 lm, 1hod., IP44
Z1	světlo Elvoro Čapek, LED typ ZCL-ED03G-371,840mR-LOS, 37W/640, IP20
Z2	světlo Elvoro typ LINEA LED 2,4H, Po 8600/640, 98W, IP34

### Legenda:

	trasa současně vedení
----	trasa hlavního dopravního vedení kabelem PEAFibur P60-R-4x50-L-82-as10d
-----	trasa napájecích vedení okružních rozváděčů kabelem viz schéma zapojení jističů skříní)
-.-.-.-.	trasa třížárového vedení kabelem CYKX-J 5x2,5x4
---	trasa jednožárového vedení kabelem CYKX-J 3x2,5x4
---	trasa jednožárového vedení kabelem CYKX-J(O) 2x7x1,5
⚡-	Zásuvka třížárová AB8 typ 416RS6, IP44
☑	soukromice peňglová s krytem AB8 Tango
⌋-	Zásuvka jednomásobná AB8 Tango, IP44
⌋-	Zásuvka dvómásobná AB8 Tango
♂	spínač jednodřvový AB8 Tango, řazení 1, IP44
♂	spínač jednodřvový AB8 Tango, řazení 1
♂	spínač jednodřvový se signalizací doulnakou AB8 Tango, řazení 1S
♂	přepínač serový AB8 Tango, řazení 5
♂	přepínač síťlavý AB8 Tango, řazení 6
♂	přepínač klíčový AB8 Tango, řazení 7
⊙	ovládač ladělkový AB8 Tango řazení /10, IP44
⊙	ovládač ladělkový AB8 Tango řazení /10
⊙	ovládač zapalnice AB8 Tango s orientací doulnakou, řazení /10So
+⊕	snímač polního AB8 Busch-Wiedler s rohovou základnou, >16m 280°, IP55
Ⓢ	havarijní ladětko se sklídčem (požární hlásič) Aneupre Electric typ OP-HM01-B-10
J	přívod pro datovou zásuvku jednomásobnou, viz PD slatoproud
↔	přívod pro televizní zásuvku, viz PD slatoproud
Ⓔ	uzemnění dletem CV 10
Ve	přívod pro ventilátor , viz PD VZT
Vek	přívod pro ventilátor kolečný, řízení pomocí časového spínače, viz PD VZT
K1,01	přívod pro venkovní klimatizační jednotku, viz PD VZT
PV1,01	přívod pro ventilátor pro odvětrávání únikové osy, viz PD VZT
Viz	vývod rezervní pro prostory plody
Vsk	vývod pro senzorickou požární klackpy, viz PD VZT
Vsl	vývod pro slatoprouduou rozvodnici, viz PD slatoproud
Vvs	stropní světléky vývod
V1	nástený světléky vývod
V2	nástený světléky vývod
V3	vývod pro osvětlení kuchynské linky
V4	vývod pro digest
ZPTS	poplachový zabezpečovač a tlisový system, viz PD slatoproud
⚡	v místnosti provést doplující pospojování

Práté	namKraie jirno 8, Chib ID00468925/9 w w w . e l v o s t . c z e - m a i l . e l v o s t @ s e z n a m . c z
Číslo zakázky	210206
Datum	11/2021
Měřítko	1:50
Supst.	
DPS	
Číslo výkresu	
D.1.5.3	