



Legenda:

- TZ jímací vedení AlMgSi průměr 8mm
- TJ tyčový zemič o minimální délce 2500 mm
- SK tyčový jímač o délce 1000 mm
- SO svorka křížová Al
- SZ svorka okapová Al
- SZ svorka zkušební Al

<h1>ELVOST</h1>		projekt elektro návrhy a dodávky osvětlení nám Krále Jiřího 8, Cheb IČO:46862579 www.elvost.cz e-mail: elvost@seznam.cz		Paré:
Projektant: Ing. Jiří Vorač	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík			Číslo zakázky: 210206
Stavebník: Obec Hazlov, Hazlov 31, Hazlov, 351 32				Datum: 11/2021
Kraj: Karlovarský	Obec: Hazlov			Měřítko: 1:100
Akce:	Vybudování bytových jednotek v objektu č.p. 31, k.ú. Hazlov, Hazlov			Stupeň: DPS
Část: D.1.5 Silnoprúdá elektrotechnika				Číslo výkresu:
Obsah: Ochrana před bleskem včetně uzemnění				D.1.5.8