



LEGENDA:

A

nástěnný kondenzační plynový kotel  
např.BUDERUS GB192 –35i  
výkon 34,0kW –3,7m3.h–1  
provedení turbo–typ C, KK 20/16

Desková tělesa RADIK, HENRAD – výška 500,600mm.  
Topné médium voda , spád 60/40° .  
Spád ve vyznačeném směru 0,3%.

Hlav. proj. (ČKAIT–0301349)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš E:topol.m@gmail.cz, mobil 723-322581	
Ing. David Kojan	M. Zoufalý			
Kraj Karlovarský	st.ú: AŠ	Ob.ú: HAZLOV	Formát	A 3
Investor : Obec Hazlov, Hazlov čp.31 Hazlov			Datum	2/2020
<b>Výbudování 10–bytových jednotek v objektu Hazlov čp.31– st.p.č.21 a st.p.č.434 D.1.4.2 – plynoinstalace, vytápění</b>			Č. zak.	11/06/18/Z/PD
			Účel	PD–PDSP
Měřítko : 1:50 Půdorys 3.NP – vytápění			 IČO: 46865306	Č. výkresu : D.1.4.2–5