



LEGENDA:

- A** nástěnný kondenzační plynový kotel
např. BUDERUS GB192 – 35i
výkon 34,0kW – 3,7m³.h–1
provedení turbo–typ C, KK 20/16

Desková tělesa RADIK, HENRAD – výška 500,600mm.
Topné médium voda , spád 60/40' .
Spád ve vyznačeném směru 0,3%.

POZNÁMKA :

Typy zařízení předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použítí zdravoční keramiky pro ZTP .
Položka a místo napojení na stávající splaškovou kanalizaci a přípojku bude upřesněno na místě při realizaci stavby.

Hlav. proj. (ČKAIT–0301349)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB, projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5, AŠ E:topol.m@email.cz, mobil 723-322581	
Investor : David Kojan	M. Zoufalý			
Kraj Karlovarský	St.ú: AŠ	Ob.ú: HAZLOV	Formát	A 2
Investor : Obec Hazlov, Hazlov č.p.31 Hazlov			Datum	2/2020
Vybudování 10–bytových jednotek v objektu Hazlov č.p.31– st.p.č.21 a st.p.č.434 D.1.4.2 – plynoinstalace, vytápění			Č. zak.	11/06/18/Z/PD
			Účel	PD–PDPS
			IČO: 46865306	
Měřítko : 1:50 Půdorys 1.PP – vytápění			Č. výkresu : D.1.4.2–2	