



DRUH PLYNU, PROVOZNÍ PŘETLAK: ZEMNÍ PLYN, STL–280 kPa, NTL–2,0 kPa  
VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI ZDMI A STROPY OPATŘIT CHRÁNIČKOU

Potrubí vnitřního rozvodu ocel–CU potrubí

- DN 15 – 18x1,0
- DN 20 – 22x1,0
- DN 25 – 28x1,5
- DN 32 – 35x1,5
- DN 40 – 42x1,5

Hlav. proj. (ČKAIT–0301349)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš E:topol.m@cmail.cz, mobil 723-322581	
Ing. David Kojan	M. Zoufalý			
Kraj Karlovarský	St.ú: AŠ	Ob.ú: HAZLOV	Formát	A 3
Investor : Obec Hazlov, Hazlov čp.31 Hazlov			Datum	2/2020
<b>Výbudování 10–bytových jednotek v objektu Hazlov čp.31– st.p.č.21 a st.p.č.434 D.1.4.2 – plynoinstalace, vytápění</b>			Č. zak.	11/06/18/Z/PD
			Účel	PD–PDPS
Mířtko : 1:50 Půdorys 1.PP – plynoinstalace			 IČO: 46865306	
			Č. výkresu :	<b>D.1.4.2–1</b>