



LEGENDA:

- A** nástěnný kondenzační plynový kotel
např. BUDERUS GB192 –35i
výkon 34,0kW –3,7m3.h–1
provedení turbo–typ C, KK 20/16
- Desková tělesa RADIK, HENRAD – výška 500,600mm.
Topné médium voda , spád 60/40° .
Spád ve vyznačeném směru 0,3%.
- POZNÁMKA :
Typy zařízení, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použití zářezové keramiky pro ZTP .
Položba a místo napojení na stávající splaškovou kanalizaci a přípojku bude upřesněno na místě při realizaci stavby.

Hlav. proj. (ČKAIT–0301349)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý–TZB, projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš E:topol.m@gmail.cz, mobil 723-322581	
Ing. David Kojon	M. Zoufalý			
Kroj Karlovarský	St.Ú: AŠ	Ob.Ú: HAZLOV	Formát	A 2
Investor : Obec Hazlov, Hazlov čp.31 Hazlov			Datum	2/2020
Výbudování 10–bytových jednotek v objektu Hazlov čp.31– st.p.č.21 a st.p.č.434 D.1.4.2 – plynoinstalace, vytápění			Č. zak.	11/06/18 /Z/PD
			Účel	PD–PDPS
			IČO: 46865306	
Měřítko : 1:50 Půdorys 1.NP – vytápění			Č. výkresu : D.1.4.2–3	