



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

Vaše číslo jednací: 11653/2021/MUK-11

Ze dne: 28.2.2022

Naše značka: 260/2022

Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová

Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327

E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

Městský úřad Kraslice

Odbor územního plánování, stavebního
úřadu a památkové péče

nám. 28. října 1438

358 01 Kraslice

Sokolov, 7. března 2022

Katastrální území: Stříbrná

P.p.č.: st. p. 614, parc. č. 186/3, 187/1, 2276/2, 2276/4, 2780

**Akce: Vnitřní stavební úpravy objektu – vybudování technického a sociálního zázemí, změna
užívání garáže pro osobní automobil na dílnu, dřevěný přístřešek, připojení na inženýrské
sítě a zpevněná plocha**

Účel: vyjádření ke společnému řízení

K výše uvedenému akce sdělujeme, že vodovodní přípojku požadujeme zrealizovat dle připomínek ve vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 331/2020 z 30.4.2020, zejména pak umístění vodoměrné šachty, kterou je nutné vzhledem k délce vodovodní přípojky umístit na p.č. 187/1 k.ú. Stříbrná viz. podmínky ve vyjádření k projektové dokumentaci.

Dále upozorňujeme, že materiál a dimenze vodovodní přípojky uvedené v technické zprávě a výkresech projektové dokumentace, nejsou v souladu s parametry výrobců (uvedené potrubí v TZ – PE 40 SDR 7,4 o průměru 50 x 6,9-neexistuje)

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí z materiálu PE100RC SDR11 d40x3,7 (DN32) nebo d50x4,6 (DN40).

Vodoměrná šachta bude o rozměrech min. DN 1000mm nebo 900x1200mm.

S pozdravem

Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru



Přílohy: kopie vyjádření ř.j.331/2020

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz