

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	331/2020
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	3.4.2020

**Žadatel:**

p. Václav Dubš  
Wolkerova 879  
35801 Kraslice

**Věc: Stříbrná - vodovodní přípojka k objektu čp.670 na p.č. 614, 2276/2, 2276/4, 187/1 k.ú. Stříbrná – vyjádření k projektové dokumentaci.**

Souhlasíme s napojením **vodovodní přípojky** pro výše uvedený objekt dle předložené projektové dokumentace za těchto podmínek:

- **vodoměrná šachta pro osazení fakturačního vodoměru musí být osazena do 10m od místa napojení přípojky na vodovodní řad**, což neodpovídá umístění na p.č. 614 dle předložené dokumentace (cca po 18metrech),
- fakturační vodoměr dodá a osadí na přípojku naše společnost (středisko Vodovody – venkov), vodoměrná sestava bude vystrojena dle ČSN 75 5409, ČSN 75 5411
- na vodovodní přípojku doporučujeme při realizaci osadit lokalizační vodič pro vyhledávání potrubí
- veřejná část vodovodní přípojky bude provedena z materiálu z PE100RC
- požadujeme umístění orientační tabulky o poloze šoupěte
- vodovodní přípojku včetně vodoměrné šachty provést dle ČSN 75 5411.

Napojení vodovodní přípojky na stávající síť ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. a kontrolu přípojky před záhozem provede středisko Vodovod – venkov, **p. Zdeněk Procházka**, t.č.731 428 589.

V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů, požadujeme případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě.

V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.

**Před napojením přípojky se stavebník dostaví na odd. technické dokumentace k uzavření odběrného místa (doloží doklad o vlastnictví připojované nemovitosti) a přidělení evidenčního listu přípojky.**

**Následně kontaktuje příslušné provozní středisko, které provede napojení přípojky a osazení fakturačního vodoměru.**

Při realizaci přípojky vyplní stavebník s pracovníkem provozu evidenční list přípojky, který mu bude přidělen. Součástí evidenčního listu musí být geodetické zaměření přípojky (*zaměření zajistí stavebník nebo je možné dojednat s vedoucím pracovníkem příslušného střediska*).

Veřejná část vodovodní přípojky bude provedena za přítomnosti pracovníků příslušného střediska.

Po splnění těchto požadavků bude se stavebníkem (majitelem připojované nemovitosti, pozemku) uzavřena smlouva na dodávku vody z vodovodu ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s. r. o.

S pozdravem



**Ing. Jiří Braun**

Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ <sup>®</sup>  
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.  
technická dokumentace a GIS  
356 01 Sokolov