

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

„Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Rotava NPO 1/2022 – 2.etapa“

zadavatel: Město Rotava
se sídlem: sídliště 721, 357 01 Rotava
zástupce: Michal Červenka, starosta

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Město Rotava

zástupce: Michal Červenka, starosta
sídllo: sídliště 721, 357 01 Rotava
IČO: 00 259 551
bankovní spojení: ČS a.s. – K. Vary
číslo účtu: 27-0862166389/0800
kontaktní osoba zadavatele: Michal Červenka, starosta
Tel.: +420 359 574 140
E-mail: starosta@rotava.cz

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jméno: Eliška vyhnálková
Tel.: +420 603 112 420
E-mail: vyhnalkova@metrolux.cz
(dále také „kontaktní osoba zadávacího řízení“)

1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v souladu s kapitolou 13. zadávací dokumentace vydává k dnešnímu dni toto upřesnění zadávací dokumentace:

(2) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 23.9.2022:

Zadavatel uvádí požadavek: „Svítilidlo musí být vybaveno o patičí NEMA 7pin se záslepkou“ Z důvodu kompatibility a jednotnosti systému prosíme o vysvětlení, proč zadavatel požaduje právě tento konektor, když v dnešní době je rozšířenějším standardem konektor ZHAGA podle Zhaga book 18. a používá ho větší množství výrobců. Tímto konektorem je osazena většina svítidel ve městě a bude tím zajištěna kompatibilita a jednotnosti i v této etapě výměny svítidel.

Doporučujeme zadavateli, aby v této následující etapě požadoval konektor ZHAGA a také požadoval po uchazečích certifikaci s tímto konektorem, protože osazením konektoru (jakékoliv patice ZHAGA/NEMA) je vždy narušena základní integrita svítidla.

(2) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

K obdrženému dotazu účastníka zadavatel uvádí, že neakceptuje výše citované doporučení účastníka a trvá na požadovaném řešení. Zadávací podmínky v tomto směru nebudou měněny a zůstávají v platnosti v aktuálně platném znění.

(3) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 23.9.2022:

Zadavatel uvádí požadavek: „Integrovaná vodováha k přesné instalaci svítidla“. Vzhledem k tomu, že tyto vodováhy nejsou nijak certifikované nebo kalibrovány tak ve svítidle nemají žádný význam. Realizátor zakázky musí svítidlo montovat s ohledem na terén a požadavek náklonu odborně za pomoci vodováhy nastavit pro danou situaci. Vodováha ve svítidle je tedy zbytečná. *Doporučujeme zadavateli vypuštění tohoto požadavku.*

(3) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

K obdrženému dotazu účastníka zadavatel uvádí, že neakceptuje výše citované doporučení účastníka a trvá na požadovaném řešení. Zadávací podmínky v tomto směru nebudou měněny a zůstávají v platnosti v aktuálně platném znění.

(4) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 23.9.2022:

Zadavatel uvádí požadavek: „Součástí dodávky svítidel budou 2 nezávislé aplikace, které se ovládají pomocí QR kódů“. Tento požadavek nám přijde zcela zcestný a zbytečný, a to z důvodů:

- a) Zadavatel má kvalitně zpracovaný pasport a není třeba dalších aplikací pro malou část svítidel ve městě.
- b) většina světelných míst, která jsou předmětem výměny jsou na betonových sloupech distributora, a zásah do betonových nebo dřevěných sloupů není podle vlastníka sloupů možný.
- c) Aplikace může zadavateli zbytečně prodražit zakázku.

Doporučujeme zadavateli tento požadavek vypustit.

(4) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

K obdrženému dotazu účastníka zadavatel uvádí, že neakceptuje výše citované doporučení účastníka a trvá na požadovaném řešení. Zadávací podmínky v tomto směru nebudou měněny a zůstávají v platnosti v aktuálně platném znění.

(5) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 23.9.2022:

V zadání standardních silničních výpočtů a rušivého světla nacházíme rozpory v konfiguraci 8 (šířka silnice 7 m x 5 m, přesah sv. bodu -1,4 m x -1 m) a konfigurace 12 (rastr výpočtových bodů 6x12 x 3x12, přesah sv. bodu -0,6 m x -1 m).

Prosíme o sjednocení zadání.

(5) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

K obdrženému dotazu účastníka zadavatel uvádí na pravou míru identifikované rozpory v zadání a sděluje, že parametry výpočtu pro rušivé světlo (RS) dle výpočtu č. 8 jsou: komunikace - rozteč 35 m, šířka 5 m, výška 7 m, rastr 6x12 bodů, převis optického středu svítidla -1 m, výpočtová plocha RS na straně svítidla vzdálena od komunikace 2,5 m a na druhé straně 4,5 m.

Parametry výpočtu pro rušivé světlo (RS) dle výpočtu č. 12 jsou: komunikace - rozteč 35 m, šířka 3,5 m, výška 8,5 m, rastr 3x12 bodů, převis optického středu svítidla -1 m, výpočtová plocha RS na straně svítidla vzdálena od komunikace 1,6 m a na druhé straně 6,8 m.

2. ÚPRAVA LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění zadávací podmínky, pouze je v detailech upřesňuje a vysvětluje, nemá provedené vysvětlení zadávací dokumentace vliv na předmět zakázky, ani na okruh potencionálních uchazečů, a proto **aktuální lhůta pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 3.10.2022 zůstává v platnosti.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Uchazeči sami nesou odpovědnost za to, že podají nabídku v souladu s aktuálně platnými zadávacími podmínkami.

V Praze dne 27.09.2022

Eliška Vyhnálková v.r.
zástupce zadavatele- kontaktní osoba vř