

POHLED VÝCHODNÍ 1:100



POHLED JIŽNÍ 1:100



POHLED SEVERNÍ 1:100



POHLED ZÁPADNÍ 1:100

H_1 provětrávaná fasáda na dřevěný rošt křížový 2x50 (tlakově impregnované dřevo), dřevěný obklad (tlakově impregnované dřevo), a to po celé výšce obvodové stěny až po oplechování vence; zdivo bude omítnuto, nebo vystěrkováno lepidlem

H_2 celoplošně nanesené lepidlo, lepicí hmota: Baumit StarContact, povrchová úprava: Baumit CreativTop (SilikonTop), výztuž: Baumit StarTex, základní nátěr: Baumit UniPrimer). Na zdivo je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikonová omítka)

H_1 provětrávaná fasáda na dřevěný rošt křížový 2x100 (tlakově impregnované dřevo), dřevěný obklad (tlakově impregnované dřevo), a to po celé výšce obvodové stěny až po oplechování vence; zdivo bude omítnuto, nebo vystěrkováno lepidlem; na sokl bude použita izolace z extrudovaného polystyrénu (tepel. vodivost max. 0,035 W/(mK) ETICS XPS tl.: 200 mm; (izolant: desky ISOVER VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK F PLUS, VENTIROCK F, kotvení izolantu: dle výrobce).

H_1 Zateplení kontaktním **zateplovací systémem kvalitativní třídy A** (tepel. vodivost max. 0,036 W/(mK) ETICS, ISOVER Twinner tl.: 220 mm, a to po celé výšce obvodové stěny až po střechu; bude použita izolace z extrudovaného polystyrénu (tepel. vodivost max. 0,035 W/(mK) ETICS XPS tl.: 220 mm; Bude použit systémový zateplovací systém Baumit star (izolant: desky ISOVER Twinner, kotvení izolantu: bez kotvení - celoplošné nanesení lepidlo, lepicí hmota: Baumit StarContact, povrchová úprava: Baumit CreativTop (SilikonTop), výztuž: Baumit StarTex, základní nátěr: Baumit UniPrimer). Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikonová omítka).

H_1 **Skladba souvrství střechy**
- ***DEK RVSO 10*** *- vegetační substrát pro suchomilné rostliny (mechanické přitížení)*
- ***FILTEK 200*** *- filtrační textilie ze 100 % PP*
- ***DEKDREN T20 GARDEN*** *- nopová fólie s perforacemi na horním povrchu, drenážní a hydroakumulační vrstva tl. 20 mm*
- ***FILTEK 300*** *- separační textilie ze 100 % PP*
- ***DEKPLAN 77*** *- hydroizolační fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy tl. 1,5 mm*
- ***FILTEK 300*** *- separační textilie ze 100 % PP*
- ***EGGER*** *- OSB desky tl. 22 mm*
- *odvětrávaný prostor (návrh a posouzení vel. odvětrávacích otvorů pro správnou funkci cirkulace vzduchu dle konkrétní střešní krytiny, resp. řešení doplňkové hydroizol.vrstvy dle ČSN*
- *foukaná tepelná izolace CLIMATIZER PLUS®; λ = 0,039 (W/mK) tl. 360 mm (10 % sesednutí)*
- *OSB deska tl. 20 mm*
- *parozábrana*
- *tepelná izolace v roštu 40x60 mm po 625 mm; λ = 0,039 W/(mK)*
- *sádrokartonové desky tl. 12,5 mm*
- *tenkovrstvá sádrová omítka Baumit Ratio Slim (vč. sklotex. síť do stěrky přes spáry Baumit DuoTex)*

H_1
- DEKPLAN 76 - hydroizolační fólie z PVC-P tl. 1,5 m
- TOPDEK 022 PIR tl.: 200mm (Kingspan Therma TR26)
- parozábrana (samolepící asfaltový pás) TOPDEK AL BARRIER
- dřevěné panely NOVATOP ELEMENT bez vsypu
- lazura (napočítat na požár dle konkrétní kce), popř. proti požární SDK
- malba

H_2 nová plastové-hliníková okna Uw = 0,80 W/m².K; vnější povrch šeda (antracit) bez vzoru (montáž dle ČSN 746077)

H_1 nový systém svodu dešťové vody (vertikál, horizontál) PREFA hliník - barva antracit

H_2 oplechování PREFA hliník - barva antracit

POZNÁMKA:

- použitá barva dle vzorníku BAUMIT: 1) odstín hnědá (přesný odstín dle výrobce)
  2) odstín šedá (přesný odstín dle výrobce)

- nová plastová okna - spojení okna s domem, neboli utěsnění připojovací spáry oken a dveří by mělo být provedeno v souladu s normou ČSN 746077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování)

VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ!!! VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ PODOBĚ.

Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni (dle ust. § 3 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena.

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný

Želivského 2227
356 01 Sokolov
359 574 086
DIČ - CZ49787942

Projekt stav s.r.o.

Investor: Město Hranice, U Polity 182, 351 24, IČ: 002 53 961

Kraj: Karlovarský	OÚ: Hranice	StÚ.: Aš

Název akce	ŠATNY PRO FOTBALISTY A OBECNÍ DŮM STUDÁNKA U AŠE	Účel	DPS
		Datum	09/21
		Zak. č.	1893/22
Lokalita akce	Studánka, k.ú. Studánka u Aše parc. č. 251, 409/13, 409/22, 741/2	Formát	10A4
		Kótováno	mm, m
		Měřítko	1:100

SO 01 - ŠATNY, SÁL

Obsah: ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY

Číslo výkresu: D.1.1.12b