



Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Multifunkční hřiště – Hory“

Zadavatel:

Obec Hory

se sídlem: Hory 47,

360 01 Hory

IČ: 497 50 500

zastoupena: Lucie Hostašová, starostka obce

1. Předmět vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 21. 04. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto přesném znění:

„Vážení,

v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující žádost o vysvětlení.

*1. V rámci rekonstrukce dojde mimo jiné i k montáži systémového oplocení ze svařovaných panelů. Obvykle se panely instalují na obdélníkové a kulaté sloupy s menšími průmery. V tomto případě je uvažováno s montáží na klasický sloup oplocení. Vzhledem k navrženému průměru sloupku, se nám bohužel nepodařilo najít vhodnou objímku k uchycení panelu, která by byla vhodná. Objímky na kulaté sloupky se dají běžně sehnat, ale na jiné (menší) průměry trubky. Chtěli bychom tedy poprosit o určení referenční výrobku, tak abychom mohli zajistit adekvátní a vhodně řešení pro uchycení plotového panelu k sloupku oplocení v navrženém průměru, tedy k sloupu 89/3,6.
Nebo zda by bylo možné použití klasických rozměrů daných výrobcí systémového oplocení, to je použití sloupů a vzpěr v jiném (obvyklém) rozměru, tak jak výrobci těchto systémových oplocení navrhuji.
Děkujeme za Vaši odpověď a spolupráci.*

Zadavatel (konkrétně zpracovatel PD) k této žádosti sděluje následující:

Referenční výrobek není, nutno řešit jako vlastní výrobek z pásové oceli, jak bylo uvažováno vzhledem k výšce oplocení.

2. Závěrečná ustanovení

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zůstává lhůta pro podání bez změny.

Všechna ustanovení výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace zůstávají bez změny.

V Horách dne 24. 04. 2023