

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.8

SPOLEČNÍ ZADAVATELÉ DLE § 7 ZZVZ - OBEC DÝŠINA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA GENERÁLA PATTONA DÝŠINA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEDNAJÍCÍ ZADAVATELEM č.1

ZADAVATEL č.1: Obec Dýšina

Sídlem: Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Zastupuje: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce

IČ: 00257745

ZADAVATEL č.2: Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace

Sídlem: Školní 229, 330 02 Dýšina

Zastupuje: Mgr. David Klimeš, ředitel

IČ: 72553740

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„VÝSTAVBA NOVÉ HALY, REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY VČ. JEJÍHO ZÁZEMÍ A PROVOZNÍHO OBJEKTU, PROPOJUJÍCÍHO NOVOU HALU S OBJEKTEM STÁVAJÍCÍ ŠKOLY PŘI ZŠ DÝŠINA“

V Plzni dne **02.06.2023**

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.8

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k **nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce** zadávané v **otevřeném řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2023-013149**.

Dotaz č.1:

Žádáme o ujasnění položky, co přesně obsahuje, jak vypadá aj.

D 767		Konstrukce zámečnické
97	K 767.3R	pomocné konstrukce pro komponenty ozn.Z9

Odpověď č.1:

Položka nelze jednoznačně specifikovat, jelikož je to závislé na konkrétních výrobcích, které budou na stavbu dodány (svítidla, repro apod.). V principu se uvažuje využití systémových klipů nebo svorek (např. <https://www.lindapter.com/product-category/support-fixings-safe-strong-connections>) nebo závěsné ocelové tyče či lana kotvené do trapézového plechu nebo ocelová lanka napnutá mezi ocelové vazníky apod. Konkrétní způsob kotvení je nutno zvolit dle konkrétního výrobku a dle zvyklostí zhotovitele

Dotaz č.2:

Žádáme o sjednocení PD a VV. Obklad THERMOWOOD má být naceněn v dekoru borovice nebo modřínu? Stejný dekor bude na fasádě i v interiéru?

Odpověď č.2:

V PD i soupisu prací je navržen obklad Thermowood BOROVICE (viz v PD skladba S1, S2, S3, S9, S13; viz soupis prací kapitola "c009" položka č.7 apod.). PD a soupis prací jsou v souladu.

Dotaz č.3:

Žádáme o úpravu položek ve VV ohledně cementotřískových desek, které jsou jako obklady stěn v interiéru - položky obsahují slova fasádní, což tedy není pravda a je to matoucí.

Bude cementotřísková deska fasádní?

Bude rošt fasádní?

Zároveň prosíme o ujasnění významu poznámek pod položkami - s1.14, s1.26, s1.27, s1.42.

Odpověď č.3:

Cementotřískové desky budou použity jako obklady některých stěn v interiéru - viz PD. Slovo "fasádní" nemění podstatu věci použití desek. PD poskytuje dostatečný podklad pro ocenění položky. Slovo "fasádní" bylo z VV odstraněno

Rošt bude ocelový viz popis v PD, užití opět v interiéru.

Označení s1.14, s1.26, s1.27, s1.42 znamená označení místností, kde se obklad cementotřískovými deskami vyskytuje.

Dotaz č.4:

K dotazu č. 96 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 žádáme konkretizování.

Nesouhlasí VV s PD.

1. Ve VV chybí rozvaděč MR3
2. Ve VV jiné rozměry rozvaděčů:

MR1 - ve VV rozměr 800/1600/300 (PD 800/1400/300)

MR2 - ve VV rozměr 1000/1800/400 (PD 800/1600/300)

3. V položkách přístroje navíc ve VV tyto položky:

Servopohon klapky NFA-S2 4 ks

Servopohon klapky NF24A-SR 2 ks

Termostat mrazové ochrany 3 ks

Kompaktní detektory plynů (metan, CO) 7 ks

Odpověď č.4:

Upraven soupis prací k 02.06.2023.

Dotaz č.5:

ZOTK

Ve VV je požadavek na tepelně a hlukově izolační klapku, žádáme o udání hodnoty hlukového útlumu.

Odpověď č.5:

Akustický útlum 39 dB nebo lepší.

Dotaz č.6:

PILOTY

Předložený upravený VV opět nesedí s PD:

- protože objem betonu pilot je vypočítán pro průměr piloty 820 mm a nikoliv pro průměr piloty uvedený v PD 920 mm - mělo by zde být $0,46 \times 0,46 \times 3,14 \times 189 \times 1,1 = 138,134 \text{ m}^3$ (nikoliv $0,41 \times 0,41 \times 3,14 \times 189 \times 1,1 = 109,737 \text{ m}^3$),
- objem betonu hlavic výšky 1,6 m nelze počítat jako délku vrtání hlavic 1,7 m

Odpověď č.6:

Upraven soupis prací k 02.06.2023.

Dotaz č.7:

PU PODLAHY

- a. Žádáme o uvedení do souladu m2 PD vs. VV a úpravu VV.
- b. Domníváme se, že položky č. 17 jsou dvojnásobné - nebylo opraveno při Vysvětlení zadavatele č. 6.

Odpověď č.7:

Upraven soupis prací k 02.06.2023.

Dotaz č.8:

Žádáme o správnou úpravu jednotek u Atletické dráhy položka 13.

Odpověď č.8:

Položka č. 13 představuje drenážní potrubí a je správně dle kódu URS uvedena v metrech. Po kontrole soupisu prací upravena pouze výměra.

Dotaz č.9:

Dveře vnitřní mají mít barvu RAL 7043 a RAL 1018. Můžeme ocenit podobný odstín dle nabídky dodavatele dveří?

Odpověď č.9:

Ne, nutno zachovat barvy RAL.

Dotaz č.10:

Dle dodavatelů dveří nelze splnit požadavek na zapuštěnou kliku s ohledem na tloušťku dveří a požární odolnost. Prosíme o zvážení tohoto požadavku a nahrazení za kliku standardní jako u ostatních dveří.

Odpověď č.10:

Jelikož se jedná o dveře směřující do sportovní haly, nemůže být použita klasická vystupující klika. Je nutno volit takový typ dveří, aby byl splněn požadavek na požární odolnost i na zapuštěnou kliku. Předpokladem byla např. tato klika - <https://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ/product/fsb-musle-pro-telocvicny-77-7952-200-x-230-mm-prava-bez-otvoru-nerez-mat/102247484>

Dotaz č.11:

SLABOPROUD

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 byla opravena položka č.1:

1	K	Pol1	Vstupní tablo Loxone (Loxone Intercom, NFC Code Touch, montážní dvojrámeček)	ks	0,310
---	---	------	--	----	-------

Na dalších listech soupisu prací (slaboproud_01 a 02) tato položka změněna nebyla. Prosíme o prověření a případně opravu.

1	K	Pol1	2N IP Verso Vstupní modul do budovy (obsahuje podomítková krabice, rámeček, základní modul s kamerou, klávesnice, duální RFID čtečka 13,56MHz+125 kHz, NFC, UID, bluetooth)	ks	1,630
---	---	------	---	----	-------

Odpověď č.11:

Upraven soupis prací k 02.06.2023.

Zadavatel vysvětlil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je: **26.06.2023 do 09:00** hod.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Přílohy:

Upravený soupis prací k 02.06.2023 (soubor: SOUPIS-PRACI-Dysina-hala+reko-telocvicny-02.06.2023.xlsx)