



Česká geologická služba

SPRÁVA OBLASTNÍCH GEOLOGŮ

Klárov 131/3

118 21 Praha 1

Městský úřad Ostrov

odbor výstavby

Jáchymovská 1

363 01 OSTROV

Váš dopis zn. ze dne
MěÚO/26428/2016 - 15.09.2016

Náš značka
ČGS441/15/1407*SOG-441/632/2016

Vyřizuje
Ing. Ilja Kněsl

Praha dne
12.10.2016

Stanovisko ČGS k zahájení stavebního řízení na stavbu „Jáchymov - rekonstrukce ulice Palackého, část: SO 101 - Komunikace; SO 201 - Zdi“ na pozemcích st. p. 529/2, 531, parc. č. 611, 637, 639, 650/1, 667, 2048/2, 2053/1, 4890/9, 4973/1, 4975, 4976, 4978/2 v katastrálním území Jáchymov


Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Městského úřadu Ostrov, odboru výstavby, čj. MěÚO/26428/2016 ze dne 15. září 2015, informována o zahájení stavebního řízení na stavbu „Jáchymov - rekonstrukce ulice Palackého, část: SO 101 - Komunikace; SO 201 - Zdi“ (dále jen „plánovaná stavba“) na pozemcích st. p. 529/2, 531, parc. č. 611, 637, 639, 650/1, 667, 2048/2, 2053/1, 4890/9, 4973/1, 4975, 4976, 4978/2 v katastrálním území Jáchymov.

Cílem tohoto stanoviska ČGS je posoudit kolizní situaci „plánované stavby“ s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Smyslem předkládaného výstupu ČGS je rovněž poukázat na věcné a právní aspekty spojené s problematikou umístění „plánované stavby“ na plochách ovlivněných historickým hlubinným dolováním.

Z dostupných podkladů je zřejmé, že „plánovaná stavba“ neleží z hlediska výskytu nerostných surovin na žádném zákonně chráněném objektu, který by tvořil územní limity, nebo jiné administrativní překážky. Neleží na žádném perspektivním zdroji nerostných surovin, který by mohl být v budoucnosti využíván.

Celá „plánovaná stavbou“ dotčená plocha leží na **poddolovaných územích Jáchymov 3 (ID 638; Obr. 1) a Jáchymov 5 (ID 629; Obr. 1)**. Tato poddolovaná území jsou po těžbě

polymetalických rud a hlavně po těžbě a průzkumu radioaktivních surovin (po druhé světové válce). Přímou v zájmovém území se nachází dvě úvodní důlní díla: štola vedená v registru důlních děl ČGS jako staré důlní dílo (SDD) č. p. 355 po těžbě polymetalických rud ležící na pozemku parc. č. 532 (ID 8673; Obr. 1) a komín ze štoly Daniel (ID 7209; Obr. 1) vedený v registru důlních děl ČGS jako opuštěné důlní dílo (OPDD).



Obrázek 1: Rozsah poddolovaného území v širším okolí zájmového území (© ČGS - SurIS 2016; © ČÚZK 2016).

Na území „plánované stavby“ se nenacházejí žádné registrované – potenciální, aktivní ani stabilizované sesuvy. V Registru svahových nestabilit ČGS není v daném území dokumentovaný žádný sesuv, který by přímo ohrožoval zájmové území „plánované stavby“, což však tato rizika zcela nevylučuje. Riziko zde mohou představovat především aspekty spojené s poddolováním a starými důlními díly.

Závěry a doporučení

K předloženému záměru na stavbu „Jáchymov - rekonstrukce ulice Palackého, část: SO 101 - Komunikace; SO 201 - Zdi“ na pozemcích st. p. 529/2, 531, parc. č. 611, 637, 639, 650/1, 667, 2048/2, 2053/1, 4890/9, 4973/1, 4975, 4976, 4978/2 v katastrálním území Jáchymov zaujímá ČGS následující závěry:

- Vymezené území „plánované stavby“ **není v kolizi s ochranou a evidencí zásob ložisek nerostných surovin, na které se vztahují právní předpisy** [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů].
- Z výše uvedených důvodů s umístěním plánované stavby **ČGS souhlasí**.
- Zájmové území „plánované stavby“ je klasifikované jako **území poddolované** po historické těžbě rud polymetalických a hlavně po průzkumu a těžbě rud

radioaktivních surovin, při kterém je nutno postupovat dle ČSN 730039 „Navrhování objektů na poddolovaném území“. V zájmovém území „plánované stavby“ se nachází dvě úvodní díla, takže v případě, že stavba bude ležet na ploše s důlním dílem, je potřeba navrhovat omezující opatření pro stavební záměr. Nicméně vzhledem k nejistému rozsahu poddolování zájmového území **ČGS doporučuje zpracování odborného posudku hodnotícího vlivy poddolování** báňským znalcem, zejména pak vlivy poddolování na stabilitu „plánované stavby“.

- d) V předmětném území „plánované stavby“ se nenachází žádné registrované potenciální, aktivní ani stabilizované sesuvy, které by mohly plánovanou stavbu ohrozit. Určité riziko mohou představovat především aspekty spojené s poddolováním a starými důlními díly (potenciální poklesy, případně propady důlních děl).

Stanovisko vypracoval:

Ing. Ilja Kněsl - oblastní specialista ČGS - ložiskový geolog

tel. 251 085 349



Digitálně podepsal RNDr.
Barbora Dudíková
Schulmannová
DN: cn=RNDr. Barbora
Dudíková Schulmannová,
givenName=Barbora,
sn=Dudíková Schulmannová,
c=CZ, o=Ceská geologická
služba, ou=420,
serialNumber=ICA - 10381008
Datum: 2016.10.12 13:06:59
+02'00'

Stanovisko schválila:

RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
zástupce vedoucího Správy oblastních geologů ČGS

