

LEGENDA


SOUSTAVY NAPĚTÍ:
V ROZVODU 3f+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-S
VE SVÍTIDLE 1f+N+PE, 50Hz, 230V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ, KRYTÍ, PŘEPÁŽKAMI.
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ POSPOJOVÁNÍM, SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE PŘI PORUŠĚ.

OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU A PŘEPĚTÍM
UZEMNĚNÍM STOŽÁRŮ, $R_z < 10 \Omega$.

KABEL VO CYKY 50x6 V KORUGOVANÉ CHRÁNIČE
d40/32, ULOŽENÝ VE VÝKOPU NA UROVNANOU ZEM.
KRYTÍ V CHODNÍKU 35–50cm, V TRÁVNÍKU 70cm,
POD SILNICÍ 1m V OBETONOVANÉ CHR. HDPE110.
NA DOSAVALNÍ KABEL OSADIT ÚLAB ZEKAN 1.
DO VÝKOPU V ROSTLÉ ZEMI ULOŽEN TAKÉ
VODIČ FEZN d10 PRO POSPOJOVÁNÍ, UZEMNĚNÍ.

STOŽÁRY 10/43, 10/44 PŘELOŽENY Z MÍST POKOVÁNÍ.
SE SVÍTIDLY, PŘEPOJENY KABELY I UZEMNĚNÍM.

NOVÉ STOŽÁRY V POZICÍCH 10/44A, 10/44B :
STOŽÁRY KL5 d1=133/d2=60, L=5,6m, NAD ZEMÍ 5m,
POZINKOVANÉ, BEZPATICOVÉ, S DVÍŘKY, ELEKTROVÝZBOJÍ.
POUŽIT SVÍTIDLA SE ZDROJÍ LED, STEJNÁ S DOSAVALNÍMI.



AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky.....171/19
Výrobek uvolněn k použití
5/2020
Datum.....③

Odpor. proj.: ing.Vlastimil Brabec	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí n/L Tel.: 475669211, 475669223 azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval: ing.Vlastimil Brabec	
Kontroloval: Ing. Zdeněk Avenarius	
Kraj: Karlovarský Místo: Jáchymov	
Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1	Zn. souboru: SO 401 Stupeň: DSP Formát: č.zak.: 171/19 č.paré : Datum: 5/2020 Měřítko: 1:500 č.přiložky: D2.2
Akce: JÁCHYMOV	
Rekonstrukce části ulice Husova	
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
Výkres: SITUACE – ÚPRAVA, ROZŠÍŘENÍ VO	DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIJOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU