





OZN.:	SCHÉMA. ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY (v mm)	POČET	POZNÁMKA
1.		dveře plastové dvoukřídlé otevíravé min. průchodná šířka při otevření hl. křídla bude 900 mm	1250/2100	1 ks	Vstupní dveře budou opatřeny ve v. 850 mm na obrácené straně závěsů dveří vodorovným madlem. Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasné viditelnými oproti pozadí.
2.		okno plastové jednodílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	1250/900	1 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky
3.		okno plastové trojdílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	900/1950	2 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky
4.		okno plastové trojdílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	900/1700	2 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky

Pozn.: Před zahájením zateplovacích prací výplně otvorů
vyměřit do přesných rozměrů

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo		Datum:	11/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	39/2020
Název akce:	Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu		
Obsah:	Výpis výplní otvorů - M 1:100		