

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ PŘED REALIZACÍ UJASNIT S IVESTOREM
- TYPY SVÍTIDEL VIZ DOKUMENTA ARCH.Č. 23014.4 – VÝPOČTY OSVĚTLENÍ

VNĚJŠÍ VLIVY A OPATŘENÍ:

- BA2** DĚTI: PŘÍSTROJE KRYTÍ MIN IP3X, PRAKTICKY ZÁSUVKY S CLONKOU PŘES ZDÍRKY
- BA3** INVALIDÉ: VYPÍNAČ UMÍSTIT DO VÝŠKY 800 mm, BUDE ZŘÍZENO PROTIPANICKÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, BUDE NAMONTOVÁN VOLACÍ SYSTÉM PRO INVALIDY


KABELÁŽ:

- CYKY–J 5x6: NAPÁJENÍ +RP2
- CYKY–J 3x2,5: ZÁSUVKY
- CYKY–J 3x1,5: OSVĚTLENÍ


Legenda:

- NOVÝ ROZVADĚČ
- Nouzové osvětlení
- PIR čidlo s možností ručního zapínání – ve výšce vypínače
- Sdružené vedení
- SVÍTIDLO A,B,VC
- SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVÍTIDLO D
- Světla vedení
- Sériový vypínač
- Volací systém pro invalidy
- Ventilátor
- Vypínač
- Zásuvka
- Zásuvky vedení


SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ OBYTNÉ MÍSTNOSTI



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ KUCHYŇI, KOUPELNA



Vypracoval M.VIČHR	Zodp. projektant M.VIČHR	formát A1
Investor / Stavebník MĚSTO LUBY	datum 07/2023	účel DZS
Stavba / Akce VÍCEÚČELOVÝ ŠKOLNÍ OBJEKT (2.ETAPA – 2.NP)	č. zakázky 23014	DCC &ELH
Místo REVOLUČNÍ Č.P. 153 351 37 LUBY	archivní č. 23014,5	Měřítko 1:50
Obsah výkresu 2.NP. ELEKTROINSTALACE		