



# SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s.

356 01 SOKOLOV, Staré náměstí 69  
(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
v oddílu B ve vložce 980)

Obecní úřad Vintířov		Č. dopor.:
Došlo dne	27.10.2022	Zpracovatel:
Č.j.:	577/885/01/2	Ukl. znak:
Přílohy:		

Obec Vintířov  
Vintířov 62  
357 44 Vintířov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
181/2022/SÚ-SM/Řez

VYŘIZUJE/LINKA  
Řezníček/352462383

SOKOLOV  
4.10.2022

## Vyjádření k projektové dokumentaci.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SU, a.s.) obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „Vintířov, parkoviště a komunikace u technických služeb“. Stavba bude realizována na pozemcích p.p.č.145/1, 145/12, 317/1, 317/3, 324/1 a 620 vše v k.ú. Vintířov u Sokolova ( dále jen stavbou dotčené pozemky ).

Stavbou dotčené pozemky nejsou ve vlastnictví SU, a.s. a sousedí s pozemkem p.p.č.315/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova ve vlastnictví SU,a.s.

Stavbou dotčené pozemky se nenachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) hnědého uhlí. Dle nám dostupných informací z mapové dokumentace nejsou stavbou dotčené pozemky poddolovány.

Z hlediska ochrany zásob ložisek nerostných surovin a z hlediska dotčení dolovou činností nemáme k projektové dokumentaci stavby dalších připomínek.

Na stavbou dotčených pozemcích se nachází podzemní telekomunikační vedení, které je chráněno ochranným pásmem. Zařízení je ve správě sekce Informatika, kontaktní osobou správce je Ing. Pavel Krejča, č.tel.:724-606 897 nebo 352 46 5400 ( dále jen kontaktní osoba správce ). Trasa telekomunikačního vedení je orientačně zakreslena v příloze č.1.

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení ( zařízení ) je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím, že:

- uvědomí kontaktní osobu správce o zahájení stavebních prací nejméně 15 dní předem,
- před zahájením zemních prací zajistí písemnou objednávkou přesné vyhledání trasy telekomunikačního vedení přímo na stavbě,
- seznámí prokazatelně ( písemně ) pracovníky provádějící zemní práce s polohou tohoto vedení na staveništi,
- zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou do té doby, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození,

e) vyzve své pracovníky, aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vytýčené trasy telekomunikačního vedení ( zařízení ) nepoužívali žádné mechanické prostředky ( hloubící stroje, sbíječky apod.),  
f) uloží svým pracovníkům, aby odkryté pozemní telekomunikační vedení ( zařízení ) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou, aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem a před jeho zakrytím vyzvali kontaktní osobu správce k provedení kontroly, zda není vedení ( zařízení ) viditelně poškozeno, a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikačních vedení,  
g) ohlásí neprodleně kontaktní osobě správce každé poškození vedení ( zařízení ) na č.tel.:352 46 4020.


Další podmínky vyplynou ze zápisu o vytýčení.

Nedodržení těchto podmínek je porušení právní povinnosti podle §102 zákona č.127/2005 Sb. Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou pracovníkem SU, a.s. sekce Informatika, pro rozsah prací na ní vyznačených a pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím (stavebním povolením ) akce, pro níž bylo vydáno

Žádné další inženýrské sítě a zařízení v majetku SU, a.s. se v zájmovém území nenachází.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, pokud řízení, ke kterému bylo vydáno, nebylo zahájeno do 12 měsíců od data vydání vyjádření.

S pozdravem

  
Ing. Josef Bucifal  
vedoucí sekce Správa majetku

Příloha č.1 - telekomunikace

TELEFON  
Sokolov 352 462383

IČO  
26348349

E- mailová adresa  
reznicek2@suas.cz

FAX

Bankovní spojení  
ČSOB Praha  
č.ú. 17331033/0300


# DOK CHODOV - KRASLICE

## Příloha č.1 - telekomunikace

Vintířov

SOKOLOV 4-4/41

SOKOLOV 4-4/42



1xPVC 100 2xPVC 200

Kř. proud 0.3 m nad  
Kř. proud nad  
6xPVC 110 3m

asfaltové hřiště

4xPVC 110 + ocel 300

trolej

plyn

dětské hřiště

velkoobchod  
hračky

chodník

k.ú. Vintířov

1:1000

SOKOLOV 4-4/23

dl. 6m PVC 140 3x

panely

garáže


panely

semafor

trolej

semafor

SOKOLOV 4-4/24



TMP a.s. - Divize 2

Bratislava