

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

Modernizace VO ve městě Nové Sedlo – 2. Etapa

*Tato veřejná zakázka
bude financována ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
reg. č. projektu 2182000478.*

Na základě tohoto vysvětlení **bude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

▪ Dotaz ze dne 10. 11. 2023

Dobrý den,

v chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení rozporu mezi přílohou PO_Zadávací dokumentace, kde se v bodě č. 9 Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky uvádí, že nabídka se podává pouze v elektronické podobě a je zde podrobně popsáno v jakých formátech a jakými způsoby mají být podepsány dokumenty nabídky. Nikde se však neuvádí, že má být s nabídkou poslán vzorek svítidla a na jakou adresu. V příloze Technická dokumentace v odstavci Technické parametry svítidel uvádíte následující: "Údaje vyplněné v Příloze č.7 musí korespondovat s předloženými dokumenty potvrzujícími požadované parametry, s katalogovým listem svítidla a se štítkem předloženého vzorku svítidla." Prosíme tedy o upřesnění, zda má nebo nemá být s nabídkou podán i vzorek svítidla?

Děkujeme předem za odpověď.

Odpověď k dotazu ze dne 10. 11. 2023:

Zadavatel doplňuje do zadávací dokumentace následující požadavek:

4.4 Účastník může být v průběhu hodnocení **vyzván k předložení plně funkčního vzorku svítidla** (1 ks svítidla dle výpočtu č. 2), které bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č. 6 zadávací dokumentace – Specifikace svítidel, a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Pokud požadovaný vzorek svítidla nedodá, bude jeho nabídka považována za neúplnou a bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

Po předložení vzorku svítidla budou zkontrolovány technické a fotometrické parametry, které účastník potvrdil v příloze č. 6. Parametry předloženého vzorku svítidla mohou být zadavatelem zkontrolovány v certifikované laboratoři.

Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že výsledky změřené v certifikované laboratoři v rámci výběrového řízení budou považovány za správné.

Podáním vzorku účastník dává souhlas s testováním a bere na vědomí případné poškození bez možnosti náhrady škody.

▪ Dotaz ze dne 13. 11. 2023

Dobrý den,

n různých částech zadávací dokumentace se liší množství zadaných světelně technických výpočtů. Konkrétně v "Nové Sedlo E2 - Světelně-technické výpočty" je 14 situací, v "Podklady pro světelně technické výpočty" se píše opět o 14ti ale je jich 21, ve specifikaci svítidel je 21 a ve výkazu výměr opět jen 14 typů svítidel. Prosíme o informaci které informace jsou správné.

Odpovědi k dotazům ze dne 13. 11. 2023:

v příloze - Podklady pro světelně technické výpočty.docx se jedná o chybu, text o 14 výpočtových situacích měl být smazán. Skutečně se jedná o 21 výpočtových situací, 2 okružní křižovatky a 4 výpočty na rušivé světlo. Ve výkazu výměr zůstává počet typů svítidel, jelikož některé typy svítidel jsou ve více výpočtových situacích.

▪ Informace č. 1

Zadavatel přikládá nový výkaz výměr. Došlo k odstranění jedné záložky dokumentu, která není součástí zadávacího řízení. Ve výkazu výměr nedochází k žádné úpravě a zůstává v původním znění.

Výkaz výměr je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

- **Informace č. 2**

Zadavatel prodlužuje termín pro podání a otevírání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2, následujícím způsobem:

9.2 Lhůta pro podání nabídek skončí dne **1. 12. 2023 v 10:00 hodin.**

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

- **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

V Novém Sedle dne 14. 11. 2023

Robert Zelenka, v. r.
starosta města