

TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	m²	PODLAHA	POZNÁMKA
301	Chodba a čekárna	23,34	Plovoucí laminátová podlaha	----------
302	Øeditelna	13,33	Plovoucí laminátová podlaha	----------
303	Učebna č.1	15,39	Plovoucí laminátová podlaha	----------
304	Učebna č.2	13,33	Plovoucí laminátová podlaha	----------
305	Učebna č.3	15,39	Plovoucí laminátová podlaha	----------
306	Sklad nástrojů	4,28	Plovoucí laminátová podlaha	----------
	Užitná plocha	84,96		

Legenda zařizovacích předmětů

D Dřez

Výl Výlevka keramická nástěnná

Legenda potrubí

splašková kanalizace – odpadní, větrací, připojovací potrubí – POLYPROPYLEN HT

splašková kanalizace – svislé odpadní, větrací, připojovací potrubí – POLYPROPYLEN HT

POZNÁMKY:
- PROJEKT JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO VÝBĚR DODAVATELE,
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE SPÁDU 3% OD ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU KE STOUPAČCE
- VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY SIFONEM S VÝŠKOU HLADINY MIN. 5cm
- PŘECHOD ZE STOUPAČKY NA LEŽATÉ VEDENÍ BUDE POMOCÍ KOLEN 2x45° PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
- STOUPAČKA KANALIZACE BUDE OPATŘENA ČISTÍCÍM KUSEM 1m NAD PODLAHOU
- SVODNÉ POTRUBÍ POD PODLAHOU BUDE VEDENO VE SPÁDU MIN.2,0% PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI

ULOŽENÍ POTRUBÍ:
- POTRUBÍ VE STĚNÁCH BUDE V DRÁŽCE ZDIVA ZAHOZENO MALTOU
- POTRUBÍ POD PODLAHOU PŘÍZEMÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE, PODSYP 0,1m, ZÁSYP 0,3m NAD HRANU POTRUBÍ

OCHRANA KANALIZACE:
- V PŘÍPADĚ, ŽE ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ČI VPUSTI BUDOU OSAZENY POD HLADINOU ZPĚTNÉHO VZDUTÍ (kóta nivelety komunikace) JE NUTNÉ ZDE OSADIT DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKU.
- NA POTRUBÍ KANALIZACE SE NESMÍ ZAVĚŠOVAT JINÉ ROZVODY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ODPADNÍHO SYSTÉMU.
- VEŠKERÉ ČISTÍCÍ KUSY A PODLAHOVÉ VPUSTI MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ PO CELOU DOBU UŽÍVÁNÍ STAVBY.

vypracoval
Ing. Karel Šlegr
T: 603 245 601
E: karel.slegr@gmail.com

zodpovědný projektant
Ing. Jan Révay
Hradební 49/7
350 02 Cheb
ČKAIT - 0301426

otisk razítka

číslo pare

hlavní projektant	ELECTROSUN s.r.o., IČ: 25688553
investor	Město Luby, Náměstí 5.května 164, 351 37 Luby
místo	Luby č.p.178 na st.p.č.89, k.ú. Luby I

akce: **Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Základní umělecké školy města Luby**

část: **D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**

příloha: **KANALIZACE - půdorys podkroví**

účel	DSP
měřítko	1:50
formát	A2
datum	09/2022
číslo zakázky	.
příloha č.	10

Ing Jan Révay, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb,
mob: +420 734 524 454, e-mail: revay@hotmail.cz