



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
001	Sklepní prostor	26,40	Beton	-----
002	Keramická pec	12,98	Beton	-----
003	Učebna - keramická dílna	22,14	Keramická dlažba	Keramický sklad stěny v místě dílny
004	Schodišťový prostor	8,99	Keramická dlažba	-----
Užitná plocha		70,51		

Legenda zařizovacích předmětů

D Dvojdřez plechový

Legenda potrubí

- splašková kanalizace – svodné potrubí – PVC KG SN4
- splašková kanalizace – odpadní, větrací, připojovací potrubí – POLYPROPYLEN HT
- splašková kanalizace pod stropem – odpadní, větrací, připojovací potrubí – POLYPROPYLEN HT
- splašková kanalizace – svislé odpadní, větrací, připojovací potrubí – POLYPROPYLEN HT

POZNÁMKY:

- PROJEKT JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO VÝBĚR DODAVATELE,
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE SPÁDU 3% OD ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU KE STOUPAČCE
- VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY SFONEM S VÝŠKOU HLADINY MIN. 5cm
- PŘECHOD ZE STOUPAČKY NA LEŽATÉ VEDENÍ BUDE POMOCÍ KOLEN 2x45° PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
- STOUPAČKA KANALIZACE BUDE OPAŘENA ČISTIČEM KUSEM 1m NAD PODLAHOU
- SVODNÉ POTRUBÍ POD PODLAHOU BUDE VEDENO VE SPÁDU MIN.2,0% PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI
- ULOŽENÍ POTRUBÍ:
- POTRUBÍ VE STĚNÁCH BUDE V DŘÁŽCE ZDIVA ZAHOŽENO MALTOU
- POTRUBÍ POD PODLAHOU PŘÍZEMÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LŮŽE, PODSYP 0,1m, ZÁSYP 0,3m NAD HRANU POTRUBÍ
- OCHRANA KANALIZACE:
- V PŘÍPADĚ, ŽE ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ČI VPUSTI BUDOU OSAZENY POD HLADINOU ZPĚTNÉHO VZDUCHU (kóta nivelety komunikace) JE NUTNÉ ZDE OSADIT DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKU.
- NA POTRUBÍ KANALIZACE SE NESMÍ ZAVĚŠOVAT JINÉ ROZVODY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ODPADNÍHO SYSTÉMU
- VEŠKERÉ ČISTIČÍ KUSY A PODLAHOVÉ VPUSTI MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ PO CELOU DOBU UŽÍVÁNÍ STAVBY.

vypracoval Ing. Karel Šlegl T: 603 245 601 E: karel.slegl@gmail.com	zodpovědný projektant Ing. Jan Révay Hradecní 49/7 350 02 Cheb ČKAIT - 0301426	číslo razítka	číslo page
hlavní projektant ELECTROSUN s.r.o., IČ: 25688553	investor Město Luby, Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby	Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Základní umělecké školy města Luby	účel
misto Luby č.p.178 na st.p.č.89, k.ú. Luby I			měřičko 1:50
akce			formát A2
část		D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	datum 09/2022
příloha		KANALIZACE - půdorys 1.PP	číslo zakázky příloha č.
			0 7

Ing. Jan Révay, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technika zařízení
kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb,
mob. +420 734 524 454, e-mail: revay@hotmail.cz