



PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, M 1:50



Legenda:

- klesající / stoupající vedení
- světlé obvodové kabely CYKY 2-5 x 1,5
- zářivkové obvodové kabely CYKY 3 x 2,5
- bezdrátový tlačítkový spínač - vysílač
- bezdrátový ovladač - přijímač
- stropní přítomnostní čidlo se stmíváním, DALI
- B — svítidlo stropní 29W, NO s nouzovým zdrojem 1h IP20, barva světla 840



TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>
301	Chodba a čekárna	23,34
302	Občerstvení	13,33
303	Učebna č.1	15,39
304	Učebna č.2	13,33
305	Učebna č.3	15,39
Užitná plocha		80,78

Legenda:

- klesající / stoupající vedení
- nová rozvodnice
- světlé obvodové kabely CYKY 2-5 x 1,5
- zářivkové obvodové kabely CYKY 3 x 2,5
- kabelový vývod
- zásuvka jednoduchá
- zásuvka dvojitá
- bezdrátový tlačítkový spínač - vysílač
- bezdrátový ovladač - přijímač
- stropní přítomnostní čidlo se stmíváním, DALI
- A — svítidlo stropní 22W, DALI, IP20, barva světla 840
- B — svítidlo stropní 29W, NO s nouzovým zdrojem 1h IP20, barva světla 840

