

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky: Regenerace vybraných prostranství ve městě Luby

Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádáme tímto zadavatele o upřesnění pol. č. 36 a 38 SO Úprava zpevněných ploch v okolí kulturního domu Luby - Stavebně konstrukční část:

- pol.č. 36 - Betonová dlažba šedá; historický vzhled, tl. 40mm
- pol.č. 38 - Betonová dlažba černá; historický vzhled, tl. 40mm

Prosíme o upřesnění co zadavatel myslí pojmem "historický vzhled" a zda si zadavatel trvá na tloušťce dlažby 40mm nebo může být nabídnuta i jiná tloušťka dlažby, např. 60mm?

Odpověď č. 1:

Z důvodu občasného zajištění zásobování ke kulturnímu domu se doporučuje tloušťka dlažby min 60 mm. Historizující vzhled - příkladem mohou být BEST Karo, Brož History apod.

Dotaz č. 2:

V krycím listě nabídky a v čestném prohlášení – základní způsobilost k zakázce Regenerace vybraných prostranství ve městě Luby je chybný název zakázky. Prosíme tímto o opravu názvu.

Odpověď č. 2:

Jedná se o tiskovou chybu. Opravené přílohy přikládáme. Zároveň zadavatel přikládá stavební povolení na předmětné akce.

03.01.2024

Ing. Ladislav Kuchta

administrátor zadávacího řízení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky oprava tiskové chyby

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti oprava tiskové chyby
Stavební povolení (3x) a jejich prodloužení