

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 26.05.2023

NAŠE ZN.: POH/28001/2023-2/037300

VYŘIZUJE: Ing. Jindřich Hönig

TEL.: 474 636 290

MOBIL:

E-MAIL: honig@poh.cz

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Staré náměstí 69

356 01 Sokolov

DS: mz4chhv

DATUM: 09.06.2023

### Technické řešení parkovišť u jezera Medard v lokalitách Svatava a Habartov – předběžné vyjádření

K Vaší žádosti ze dne 26. května 2023 k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že s realizací akce předběžně souhlasíme při dodržení těchto podmínek:

1. Podkladová vrstva propustné dlažby veškerých parkovacích ploch bude obsahovat minimálně 20 cm mocnou vrstvu certifikovanou k zachycení a odbourávání ropných uhlovodíků biodegradací.
2. Sorpční a biodegradační účinnost podkladové vrstvy bude doložena certifikátem.

Toto předběžné vyjádření se vydává pouze k záměru na výše uvedenou akci a nelze ho použít v rámci územního, stavebního a vodoprávního řízení.

**Předmětem vyjádření** je záměr výstavby parkoviště P1 o výměře 5600 m<sup>2</sup> pro 122 automobilů (v druhé etapě + 82 parkovacích míst) v lokalitě Svatava. A dále parkoviště P2 o výměře 6300 m<sup>2</sup> pro 126 automobilů (v druhé etapě +75 parkovacích míst) v lokalitě Habartov. Parkoviště budou využívána nárazově ve vazbě na návštěvy jezera. Zpevněné plochy budou provedeny jako propustné (např. technologie AS-TTE rošty).

ČHP: 1-13-01-0910-0-00. Vodní útvar stojatých vod OHL\_0305 – „Jezero Medard“. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0270 - „Ohře od toku Libava po tok Svatava“. Vodní útvar podzemních vod: 21200 - „Sokolovská pánev“.

Ing. Lenka Bartošová  
vedoucí odboru VH plánování  
podepsáno elektronicky

### Rozdělovník

1114 5154, GIS (-870258, -1013641)