




1. – STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
2. – SKLADBA VOZOVKY – ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ ČÁST PD
3. – ZÁSYP Z 50% ŠTĚRKOPÍSEK, 50% TŘÍDĚNÝM VÝKOPKEM
4. – OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI – fr. 16–32mm, tl.300mm
5. – POTRUBÍ PVC–U, DN250 / PE100–RC, d110
6. – PÍSKOVÝ PODSYP – fr. 0–22mm, tl.100mm

POZNÁMKA

- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
 - PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHDNÝ TYP PAŽENÍ
S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY, ŠÍŘKA DNA VÝKOPU BUDE ZVĚŠENA
O 0,1 M NA OBĚ STRANY
 - VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ
ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
JEJICH ZÁKRES V SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| navrhl: ING. MARTIN ONDŘÁČEK | | odp.proj.: ING. MARTIN ONDŘÁČEK | |  ENGINEERING s.r.o. ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY PŠČ 360 17, www.kveng.cz, info@kveng.cz Tel.: 353447911 Fax: 353447929 |
| kraj: KARLOVARSKÝ | | stavební úřad: HABARTOV | | |
| obec: HABARTOV | | stupeň: DPS | | |
| datum: 12.2022 | | zakázka číslo: 211221 | | |
| investor: MĚSTO HABARTOV, NÁM.PRÁTELSTVÍ 112, 357 09 HABARTOV | | | | |
| místo stavby: HABARTOV | | | | |
| Název projektu: HABARTOV KOMUNIKACE K VÝROBNÍ PLOŠE | | | | |
| SO(PS): SO 301 VODOVOD A KANALIZACE | | | | |
| profese: VODOHOSPODÁŘSKÁ | | | | |
| příloha: PŘÍČNÉ ŘEZY | | | | |
| Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, ji předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o. | | číslo přílohy: <i>D.3.7</i> | | |
| | | formát: 4A4 měřítka: 1:50 | | |