

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **nám.Míru 19/2, k.ú. 678627,**

p.č. 698

PSČ, místo: **357 51, Kynšperk nad Ohří**

Typ budovy: **Budova pro obchodní účely**

Plocha obálky budovy: **413.91**

m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.57**

m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **227.02**

m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

68,3

Velmi
úsporná

B

102

Úsporná

C

135

Méně úsporná

D

204

Nehospodárná

E

273

Velmi
nehospodárná

F

343

Mimořádně
nehospodárná

G

167

159

135

202

269

404

538

673

281

272

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

37.9

63.7




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 26.4
■ elektrická energie: 11.6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
	0.61 0.59	103 95.0				12.8 12.8 51.0 51.0	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		23.5				2.9	11.6

Zpracovatel: **Ing. Martin Řepišťák**
Kontakt: **Letní 487/15, 73609, Havířov**
721085348 / repistakmartin@seznam.cz

Osvědčení č.: **089**
Vyhотовeno dne: **14.4.2017**
Podpis:

číslo dokumentu: