



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	3 x N spol. s r.o.			
Investor:	Obec Okrouhlá	Datum: 29.7.2024		
Název akce: Energetické úspory v budově OÚ Okrouhlá				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: 1) Střecha nad hlavní budovou 2) Bourání luxfer, zámečnické kce 3) Stávající izolace, hromosvod 4) Sanace 1PP 5) Doplnění fundamentů k TČ				
Popis a zdůvodnění změny: 1) Střecha - při zateplení střešního prostoru zhotovitel upozornil na nemožnosti vrácení původní střešní krytiny, je v dožilém stavu. Investor odsouhlasil novou střešní krytinu - odstavec 4, § 222 2) Na žádost investora byly zaměněny luxfery za okno, dožilý výlez na střechu a úprava zámečnických kci - projekt neřešil - odstavec 4, § 222 3) Z důvodu pokládky nové izolace střešního prostoru dle PD bylo nutné odstranit stávající izolaci, včetně doplnění stávajícího hromosvodu - odstavec 6, § 222 4) Z důvodu výskytu podzemní vody, není možné umístit technologii TČ do 1PP, je nutné provést sanaci podlah. Z tohoto důvodu bylo nutné přemístit technologii TČ do 1 NP - odstavec 6, § 222 5) Z důvodu chybějících položek v rozpočtu bylo nutné pro správnou funkčnost TČ doplnit práce – izolace potrubí, armatury, ventily ... - odstavec 6, § 222				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: 3 x N spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Sachemský

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: