



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	3 x N spol. s r.o.			
Investor:	Obec Okrouhlá	Datum: 29. 7. 2024		
Název akce: Energetické úspory v budově potravin Okrouhlá				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1) Podlahy 2) Střecha 3) SDK 4) Technologie TČ Popis a zdůvodnění změny: 1a) PD řeší podlahové vytápění, ale už neřeší bourání stávajících vrstev. Dále v rozpočtu chybí m2 podlahové krytiny odstavec 6, § 222 1b) Dále na žádost investora bude podlahové vytápění rozšířeno i na místnosti v prodejně- odstavec 4, § 222 2) Na základě zjištění chybí v rozpočtu bednění pro střešní krytinu. Dále na základě požadavku investora nebude realizován střešní výlez - odstavec 6, § 222 3a) Při realizaci bouracích prací bylo zjištěno, že stávající příčky jsou v dožilém stavu, proto se investor rozhodl pro jejich obnovu - odstavec 4, § 222 3b) Projekt řeší zateplení půdy. Při realizaci bylo zjištěno, že nelze zateplit půdu, proto bylo domluveno zateplení stropu a realizovat podhled z SDK - odstavec 6, § 222 4) Z důvodu výskytu podzemní vody v 1PP nelze umístit technologii do tohoto prostoru, proto je nutné umístění v 1 NP. Dále bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí rozvody a určitá technologie pro správnou funkci topení i ZTI - odstavec 6, § 222				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: 3 x N spol. s r.o.				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: