

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Město Kynšperk nad Ohří

Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

**ZÁZEMÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU NA P. P. Č.1195/22,
K. Ú. KYNŠPERK NAD OHŘÍ**

Na základě tohoto vysvětlení **nebude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- **Dotaz ze dne 29. 8. 2024**

Dobrý den,

prosíme o potvrzení možnosti použití FVE panelů s nižším výkonem a tedy větším počtem panelů, aby byl zachován celkový výkon, v zadání požadovaný, min. 10,45kW. Výběr panelů s požadavkem 550Wp a produktové záruce 20 let je totiž natolik zúžen, že se jeví jako diskriminační.

Odpověď k dotazu ze dne 29. 8. 2024:

Zadavatel požaduje fotovoltaické panely 550Wp. Tyto panely jsou běžně dostupné a navržené dle požadavků zadavatele.

Požadavky na FVE zůstávají beze změny.

- **Informace č. 1)**

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Kynšperku nad Ohří dne 30. 8. 2024.

Marek MATOUŠEK, v. r.
starosta města