


Legenda:

SZ...svorka zkušební
SO...svorka okapová
SR 01...svorka spojovací v zemi
SS...svorka spojovací
SP...svorka připojovací
JT...jímač tyčový d.2,0 m
OU...ochranný úhelník
CS...číslo svodu

Poznámka:

Jímací soustava bude provedena vodičem AlMgSi ø 8 mm
4mi strojenými svody na uzemnění FeZn 30x4mm uložené ve výkopu okolo objektu

D.1.7. Elektro NN + hromosvod

		PROJEKTY STAVEB ,ČINNOST INVESTORSKÁ, INŽENÝRSKÁ Čechova ul. 7, 320 28, PLZEŇ IČ. 114 13 859			
kontaktní adresa: Barrandova 28 , 326 00 Plzeň, 602 22 53 68, E-mail. radim.hucl@volny.cz					
Investor:	Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 KAZNĚJOV	Ved.proj. ing.arch.R.Hucl Vltavská ul. 20 150 00 PRAHA 5	Zodp.proj. Miroslav Pech Francouzská tř.2016/3 32600 Plzeň	Č.výkresu: 5	
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVA POŽ ZBROJNICE KAZNĚJOV		Stupeň:	PDPS	Část:
			Měř.:	1 : 100	
Obsah	PŮDORYS STŘECHY		Datum:	03.2024	