

Atelier Stoeckl
Jitka Škaloudová
Jánské náměstí 267
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Hana Mlsová/354 414 214
mlsova@chevak.cz

18.07.2024

Stanovisko k PD ke změně stavby před jejím dokončením č. 20241075

Název stavby: Obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov - I.etapa- změna 2

Místo stavby: k.ú. Hazlov, p.p.č. 13/2, 470, 736, 737, 1622/1, 1622/4

Investor: Atelier Stoeckl, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předmětem změny stavby před dokončením jsou tyto úpravy:

- Úprava dopravního řešení v návaznosti na zrušení garáží č. ev. 11 a 12 - bude upraven sjezd dle PD (sjezd zúžen, odstraněno dopravní napojení na demolované garáže, kovové sloupky posunuté blíže ke hraně komunikace).
- Přesunutí elektronické úřední desky – k horní lavičce u navrženého parkovacího stání
- Vymístění kontejnerů u ZŠ z p.č. 1622/1 na nově vybudovaný prostor na p.č. 470 a 13/2 – plocha bude zčásti zatravněna a osázena keřovou skupinou, stávající zpevněná plocha bude opatřena betonovou dlažbou.
- Vybudování prostoru pro kontejnery na odpad na p.č. 470 a 13/2

V rámci samostatného řízení dojde k demolici objektů č.ev. 11 a 12 na pozemcích č. 736 a 737 a k demolici objektu na pozemku č. 470–k PD demolice objektů vydala společnost CHEVAK Cheb, a.s. dne 18.7.2024 stanovisko č. 20241060.

Ke stavbě I. etapy bylo dne 13.12.2019 vydáno stanovisko č. 20192226.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s předloženou změnou stavby s následujícími podmínkami:

- v místě nové dlážděné plochy u ZŠ na p.p.č. 1622 bude poklop RŠ kanalizace osazen do nivelety nové povrchové úpravy. Osazení bude zkontrolováno pracovníkem CHEVAK Cheb, a.s., provozu Aš – tel.č. 730 173 964 p. Káda, mistr kanalizace
- 2 z posunutých kovových sloupků nebudou osazeny v prostoru OP vodovodního řádu PVC 110. Poloha sloupků bude upřesněna na místě stavby po provedeném vytyčení přesné polohy vodovodního řádu.
- veškeré podmínky, uvedené ve stanovisku č. 20192226 ze dne 13.12.2019 zůstávají v platnosti
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

Bc. Jirí Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:
Hana Mlsová, samostatný referent vodorozvoje