

Zadavatel:

Město Nové Sedlo

Masarykova 502

357 34

Nové Sedlo

IC: 00259527

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Zřízení kompostárny – malé zařízení Nové Sedlo**“ zadávanou mimo režim zákona č. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek obdržel dne 3. 11. 2024 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1: V projektové dokumentaci zpracované panem Bc. Cingrošem je v řezu 01 nakresleno uložení betonové žlabovky do betonového lože o minimální tloušťce 0,1 m z betonu C 25/30 XF3, avšak ve výkazu výměr je pouze pokládka do šterkopísku. Co tedy platí? Správně by pokládka měla být provedena dle projektové dokumentace.

Odpověď: Žlaby budou uloženy v souladu s PD.

Dotaz č. 2: Ve výkazu výměr postrádáme vedlejší rozpočtové náklady. Minimálně geodetické práce a zařízení staveniště by mely být promítnuty do výkazu výměr.

Odpověď: Součástí zřízení kompostárny bude i osazení váhy a posunutí plotu, proto není požadováno geodetické zaměření v rámci této zakázky. Budované dílo nepodléhá ani stavebnímu povolení. Zadavatel se rovněž domnívá, že VRN nemusí být součástí výkazu výměr, potřebné zařízení staveniště dodá z vlastních zdrojů.

Na základě těchto dotazů **nebude** prodlužován termín pro podání nabídek.

Za zadavatele
Robert Zelenka, starosta