



D0000000101586928601

Obec Hazlov  
Hazlov 31  
Hazlov  
350 02VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001114534772NAŠE ZNAČKA  
4121779678LINKA  
800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň 16. 4. 2021**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení č. 4121779678**

Vážený zákazníku,

k Vašemu požadavku na připojení lokality odběrných míst na adrese Hazlov, kat.území: Hazlov, parc.č.1315/1, 351 32 Hazlov ze dne 25. 3. 2021 Vám sdělujeme, že Vaše žádost o připojení nesplňuje některé náležitosti dle vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. Proto jí nelze vyhovět zasláním návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení nebo smlouvy o připojení (dále jen „Smlouva“). S ohledem na tuto skutečnost a aktuální stav distribuční soustavy stanovujeme proto pouze předpokládané podmínky připojení.

Předpokládáme, že bude nutné provést úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude společnost ČEZ Distribuce, a. s. Předpokládané úpravy zařízení distribuční soustavy provedeme následujícím způsobem:


Před sepisem SoSB na připojení je nezbytné vyřešit majetko-právní vztah k pozemku, na kterém se bude nová DTS nacházet. Před připojením lokality nových RD 9x3x32A nutno vybudovat následující úpravy DS. Společně stanovisko a TR se souběžně podanou žádostí o přeložku DS č.8120079665. Úpravy DS vyplývající ze žádosti o připojení lokality č.4121779678 jakožto ze žádosti o přeložku DS č.8120079665 jsou samostatně neproveditelné a musejí být provedeny souběžně. Na pozemek p.č. 381/1 umístit distribuční betonovou kioskovou trafostanici (DTS) pro 1 Tr do 630 kVA. Do DTS osadit rVN v kombinaci (KKT), přičemž 1 pole VN rozvaděče bude sloužit jako rezerva. Osadit nový transformátor 22/0,4 kV o výkonu 400 kVA. Do DTS osadit rNN do 1000A tak, aby bylo možno uvažovat min. 6 vývodů. Z rNN vybudovat následující napájecí napájecí kabely: 1. AYKY 3x120+70 směr PB č.44, vývod na stávající vNN čp.371, 383 a dále. 2. AYKY 3x120+70 směr "severní" kabelový kruh, který částečně nahradí původní vNN mezi DTS CH\_0414 a dvojitým betonovým sloupem č.90 u čp.412. Na zemní kabel napojit pozemky č.7 a 8, přepojit čp.412. a u PB č.90 vybudovat RS SR422 pro přechod na stávající vNN. 3. AYKY 3x120+70 směr "jižní" kabelový kruh. Napojení pozemků č.6, 1+2, 4+5, stávající domy čp.342+343, 327, pozemky 3+9, OM P15 a ukončení v SR422 u PB č.90. Osadit výkonové pojistky.

Upozorňujeme, že na základě tohoto vyjádření nevzniká rezervace příkonu. Závazné podmínky připojení budou stanoveny na základě Vámi předaných úplných a upřesňujících podkladů po územním projednání (územní rozhodnutí, katastrální mapa popř. oddělovací geometrický plán s vyznačeným umístěním požadovaných odběrů, příjezdové komunikace, atd.).

Uvedené předběžné technické podmínky platí pro tyto požadované odběry:

Hodnota jističe	Počet fází	Počet stejných typů
32,0	3	8

S pozdravem



Radoslav Nový  
Vedoucí oddělení Regionální obsluha

