

## SPECIFIKACE - etapa II.

Název akce: MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu  
Místo stavby: nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I  
Kraj: Karlovarský  
Stupeň: DPS  
Číslo zakázky: 221004  
Část: D.1.e Silnoproudá elektrotechnika  
Investor: Město Luby, nám. 5 května 164, 351 37 Luby

č.p.	Popis	MJ	Poč.	Kč/MJ	Celkem [Kč]
1	RE - elektroměrový rozvaděč v oceloplechovém zapuštěném provedení <sup>1)</sup> typ BP-U-U3S-600/7, IP30, ŠxVxH výklenek: 610x735x240	ks	0		
2	RH - hlavní rozvaděč objektu v oceloplechovém zapuštěném provedení <sup>1)</sup> typ BP-U-3S-600/10, IP30, ŠxVxH výklenek: 610x1035x240	ks	0		
3	R1 - okružová rozvodnice 1.PP v plastovém nástěnném provedení <sup>1)</sup> typ IKA-3/54-ST-UV, IP65, ŠxVxH 418x586x148	ks	0		
4	R2 - okružová rozvodnice 2.NP v oceloplechovém zapuštěném provedení <sup>1)</sup> typ BP-U-3S-600/7, IP30, ŠxVxH výklenek: 610x735x240	ks	1		
5	R22 - okružová rozvodnice jednacích místností a obřadního sálu v oceloplechovém zapuštěném provedení <sup>1)</sup> typ BP-U-3S-600/7, IP30, ŠxVxH výklenek: 610x735x240	ks	1		
6	R3 - okružová rozvodnice 3.NP v oceloplechovém zapuštěném provedení <sup>1)</sup> typ BP-U-3S-600/7, IP30, ŠxVxH výklenek: 610x735x240	ks	1		
7	R4 - okružová rozvodnice půdy v plastovém nástěnném provedení <sup>1)</sup> typ IKA-2/36-ST-UV, IP65, ŠxVxH 418x436x148	ks	1		
8	RP1,2 - rozvodnice přepětové ochrany v plastovém zapuštěném provedení DCK typ RPO/PVP1P/M, IP44, ŠxVxH 315x280x117	ks	0		
9	PRAKAB - kabel instalační 1-CYKY-J 4x35 <sup>2)</sup>	m	0		
10	PRAKAB - kabel instalační 1-CYKY-J 4x25 <sup>2)</sup>	m	0		
11	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 4x10 <sup>2)</sup>	m	0		
12	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 5x2,5	m	0		
13	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 3x2,5	m	0		
14	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 5x1,5	m	0		
15	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 3x1,5	m	0		

16	PRAKAB - kabel instalační CYKY-O 3x1,5	m	0		
17	PRAKAB - kabel ovládací JYTY-O 2x1	m	0		
18	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 5x10-J B2cas1d1a1 <sup>2)</sup>	m	22		
19	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 5x6-J B2cas1d1a1 <sup>2)</sup>	m	106		
20	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 5x4-J B2cas1d1a1	m	21		
21	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 5x2,5-J B2cas1d1a1	m	0		
22	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1	m	503		
23	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1	m	444		
24	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1	m	365		
25	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 7x1,5-O B2cas1d1a1	m	54		
26	PRAKAB - kabel instalační PRFLaSafe X 3x1,5-O B2cas1d1a1	m	48		
27	Kopos Kolín - elektroinstalační chránička MONOFLEX 1440 s drátem	m	26		
28	Kopos Kolín - ocelová trubka závitová pozinkovaná 6025 ZNM S 3m včetně úchytů ke kov. konstrukci	bm	0		
29	ECM6417 - Elkovo Čepelík Classic M600 17W typ ZCLED3G17L840/M600-OPAL, IP40	ks	12		
30	ECM6432 - Elkovo Čepelík Classic M600 32W typ ZCLED3G32L840/M600-OPAL, IP40	ks	1		
31	ECZK417 - Elkovo Čepelík Classic ZK 17W typ ZCLED3G17L840/ZK-OPAL, IP40	ks	1		
32	ECZK427 - Elkovo Čepelík Classic ZK 27W typ ZCLED3G27L840/ZK-OPAL, IP40	ks	0		
33	ECZK432 - Elkovo Čepelík Classic ZK 32W typ ZCLED3G32Q840/ZK-OPAL, IP40	ks	1		
34	ELG6447 - Elkovo Čepelík LGP M600 47W typ ZCLED3G47Q840/LGP-MIKRO-C-M600	ks	8		
35	ELGS447 - Elkovo Čepelík LGP 47W typ ZCLED3G47Q840/LGP-MIKRO-C SURFACE-KIT	ks	0		
36	EWAT423 - Elkovo Čepelík Waterproof 23W typ ZCLED3G23L840/W1,2-PC-IP66, IP66	ks	0		
37	EWAT430 - Elkovo Čepelík Waterproof 30W typ ZCLED3G30L840/W1,2-PC-IP66, IP66	ks	1		
38	LDL3412 - Lucis Daphne 12,8W typ ZL3.L3.D351.31M - DALI, IP20, závěs 0,58m	ks	14		
39	LDL3438 - Lucis Daphne 38,4W typ ZL3.L1.D451.31, IP20, závěs 0,58m	ks	2		
40	OEE4408 - Osmont Elektra 3 8W typ LED-1L11B07/IN-152P KB 4000#, kód 57740, IP65	ks	0		
41	OEE4415 - Osmont Elektra 4 15W typ LED-1L18C03/IN-172P 4000#, kód 57754, IP65	ks	8		
42	OEL3415 - Osmont Elsa 3 14W typ LED-1L15C05BT14/027 4000#, kód 68560, IP44	ks	0		
43	OTR1414 - Osmont Triton 1 14W typ LED-1L14B07/IN-182 C 4000#, kód 57774, IP65	ks	0		
44	OTR1414S - Osmont Triton 1 14W typ LED-1L14B07/IN-182 C HF 4000#, kód 57775, IP65	ks	0		
45	LSV3-xx LED pásek Ledvance LED STRIP VALUE-500 - 5m	ks	12		
46	Lox.x - LED driver Osram typ OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8	ks	6		
47	Profil plochý pro LED pásek včetně krytu profilu a koncovek	bm	60		
48	ABB - sada pro nouzovou signalizaci, Reflex SI, typ 3280B-C10001 B	ks	1		
49	SEZ - nástěnná zásuvka 400 V, IP 44, 16 A, 5-pól typ IZN 1653	ks	0		
50	ABB - zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem a clonkami, Variant+ šedá, typ 5519N-C02510 S	ks	3		
51	ABB - zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, clonkami a ochranou před přepětím, Tango bílá, typ 5599A-A02357 B	ks	11		
52	ABB - zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem a clonkami, Tango bílá, typ 5519A-A02357 B	ks	38		

53	ABB - spínač jednopólový, řazení 1, Variant+, šedá, typ 3559N-C01510 S, IP54	ks	5		
54	ABB - přepínač střídavý, řazení 6, Variant+, šedá, typ 3559N-C06510 S, IP54	ks	0		
55	ABB - přístroj spínače jednopólového, řazení 1, typ 3559-A01345	ks	4		
56	ABB - přístroj přepínač sériového, řazení 5, typ 3559-A05345	ks	2		
57	ABB - přístroj ovladače zapínacího se svorkou N, řazení 1/0 a 1/0So, typ 3559-A91345	ks	17		
58	ABB - přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání DALI, výkonový, typ 2CKA006599A2988	ks	6		
59	ABB - přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání DALI typ 2CKA006599A2987	ks	4		
60	ABB - kryt jednoduchý, Tango bílá, typ 3558A-A651 B	ks	4		
61	ABB - kryt dělený, Tango bílá, typ 3558A-A652 B	ks	2		
62	ABB - kryt jednoduchý s čirým průzorem, Tango, typ 3558A-A653 B	ks	13		
63	ABB - kryt spínače kolébkového s popisovým polem, Tango, typ 3558A-A00620 B	ks	4		
64	ABB - kryt stmívače s otočným ovladačem typ 3294A-A123 B	ks	10		
65	ABB - doutnavka orientační, oranžové světlo, typ 3916-12221	ks	13		
66	ABB - přístrojový rámeček jednonásobný, Tango bílá, typ 3901A-B10 B	ks	22		
67	ABB - přístrojový rámeček dvojnásobný vodorovný, Tango bílá, typ 3901A-B20 B	ks	13		
68	ABB - přístrojový rámeček trojnásobný vodorovný, Tango bílá, typ 3901A-B30 B	ks	7		
69	ABB - přístrojový rámeček čtyřnásobný vodorovný, Tango bílá, typ 3901A-B40 B	ks	2		
70	ABB - přístrojový rámeček pětínásobný vodorovný, Tango bílá, typ 3901A-B50 B	ks	2		
71	Kopos Kolín - krabice přístrojová, typ KU 68-45	ks	98		
72	Kopos Kolín - krabice s víčkem, typ KU 68-45/V	ks	64		
73	Kopos Kolín - krabice přístrojová na povrch LK 80x28 2ZT	ks	1		
74	Kopos Kolín - krabice protahovací s víčkem, typ KT 250/1	ks	4		
75	Kopos Kolín - krabice protahovací s vyšším krytí, typ KSK 80, IP66	ks	0		
76	bezšroubové svorky	kpl	1		
77	drobný materiál	kpl	1		
78	demontáž včetně průzkumu stávajících rozvodů a jejich zachování případně přepojení	kpl	1		
79	montáž <sup>3)</sup>	kpl	1		
80	revize	kpl	1		
81	zákres	kpl	1		
				<b>CELKEM BEZ DPH</b>	

Poznámka:

1) Včetně vybavení dle "Schéma zapojení jističích skříní".

2) Před zahájením prací bude přeměřena skutečná potřebná délka.

3) Obsahuje montáž rozvodů silnoproudého zařízení (rozvaděče, kabely, instalační přístroje, žlaby, kanály včetně ukončení a zapojení vodičů), nastavení dodávaných

Ve specifikaci není zahrnuto:

- úplný materiál na hlavní a doplňující pospojování
- úplný spojovací a propojovací materiál
- slaboproudé rozvody, které budou upřesněny před zahájením prací

Seznam zařízení a specifikace standardů:

Dokumentace je zpracována pro výběr zhotovitele a nestanovuje tudíž definitivní kvantitativní a kvalitativní požadavky z hlediska poptávaného díla. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla

Specifikovaní výrobci či výrobky jsou v souladu s požadovaným technickým standardem. Nabízené zařízení musí být minimálně srovnatelné. Všechny použité přístroje a zařízení musí být dodány v souladu se zákonem č.22/1997Sb. a s ním přímo souvisejícími nařízeními vlády a ostatními zákony a předpisy platnými k datu dodávky zařízení.