

ELVOST
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 8
Cheb
350 02



0000000101861567703

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001132410149

NAŠE ZNAČKA

8120090102

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

8. 3. 2023

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120090102

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku nám. 5. května 164, kat. území: Luby I, parc. č.: st.p.č. 19, 351 37 Luby, Luby, ze dne 2. 3. 2023, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Z důvodu stavby "MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu", je nutné v rámci přeložky provést přeložení kabelů NN a rozpojovací skříň R21. Bez přesunutí rozpojovací skříň nelze stavbu povolit v ochranném pásmu NN 0,4kV. V rámci přeložky bude provedeno přesunutí rozpojovací skříň R21, která bude nově osazena v levé části fasády ode dveří, bude použita nová plastová skříň SR522. Bude provedeno přepojení stávajících kabelů NN.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nn v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Jan Štípský, Guldenerova 19, 326 00, Plzeň. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna ceny přeložky a uzavřena smlouva o realizaci přeložky. Pokud se jedná o přeložku realizovanou na náklady žadatele, bude přeložka zařízení distribuční soustavy provedena po úhradě zálohy, zbylé náklady budou vyfakturovány po realizaci přeložky.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 210 300,00 Kč. Náklady na realizaci přeložky budou upřesněny v souladu s uzavřenou smlouvou.

Platnost stanoviska je do 7. 9. 2023, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00