



POZNÁMKA:

- NÁVRH JÍMACÍ SOUSTAVY BYL PROVEDEN POMOCÍ METODY VALIVÉ KOULE DLE ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. A.2.
- PŘI TÉTO METODĚ JE UMÍSTĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY DOSTATEČNÉ, KDYŽ ŽÁDNÝ BOD CHRÁNĚNÉHO PROSTORU NENÍ V KONTAKTU S IMAGINÁRNÍ KOULÍ VALÍCÍ SE PO ZEMI, KOLEM A PŘES VRCHOLY STAVBY, ZE VŠECH MOŽNÝCH SMĚRŮ

Kreslil MIROSLAV VICHŘ	Přezkoušel MIROSLAV VICHŘ	Miroslav Vichř projekty elektro mvichr@gmail.com www.miroslavvichr.cz	
Akce NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU P.Č. 1201/6, K.Ú. LUBY			Formát A3
			Datum 12/2024
Díleč část / profese TPS – OCHRANA PŘED BLESKEM			Účel / stupeň DZS
Investor MĚSTO LUBY, IČ: 00254053			Č. zakázky 24025
Místo P.Č. 1201/6, K.Ú. LUBY			Archivní č. 24025.6 o
Název výkresu OVĚŘENÍ NÁVRHU LPS			DCC &ELD
			Měřítko 1:200