

Od: Huková Šárka <sarka.hukova@cetin.cz>
Odesláno: čtvrtek 20. února 2020 9:58
Komu: mejlíkova@stoeckl.cz
Předmět: RE: Zádost o vyjádření k PD_Obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov - etapa I.

Dobrý den,

Za správu a ochranu sítě naší společnosti s navrhovaným řešením souhlasím.

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově, tak hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
2. Vytýčení sítí elektronických komunikací v majetku společnosti CETIN a.s. pro Vás může zajistit odborný pracovník naší společnosti: Rostislav Králíček, pracoviště: Karlovy Vary, telefon: 602 413 059, email: rostislav.kralicek@cetin.cz
3. V zájmovém území požadujeme v rámci stavby respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.

Přeji příjemný den a s pozdravem

ing. Šárka Huková
Specialista provozu sítě
ochrana a správa PPPS Čechy Západ

CETIN a.s.,
Železniční 2 36005 Karlovy Vary
m: +420 720 752 346
sarka.hukova@cetin.cz

