

# Městský úřad Aš

## Odbor životního prostředí

Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:354 524 211, fax.:354524242, email: vodrazka.petr@muas.cz

Číslo jednací:	Číslo spisu:	Vyřizuje:	Linka:	Datum:
MUAS/35992/2020/OŽP/vp	OŽP/6590/2020/vp	Vodrážka	354 524 248	V Aši dne 25.11.2020

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

#### Výroková část:

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 5.11.2020 podala

**Obec Hazlov, IČO 00253952, Hazlov 31, 351 32 Hazlov,  
kterou zastupuje Atelier Stoeckl s.r.o., IČO 02099624, Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň,  
pobočka nám. Krále Jiřího u Poděbrad 6, 350 02 Cheb**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává** podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 104 odst. 9 vodního zákona

#### Souhlasné závazné stanovisko

pro stavební řízení souboru staveb:

**obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov - etapa I.**

kde vedlejší stavbou je vodní dílo:

**přeložka vodovodního řadu**

popis vodního díla:

#### přeložka vodovodního řadu

Z důvodu umístění kašny v místě vedení vodovodního řadu bude část vodovodního řadu PVC 110 v délce 16 m přeložena do nové trasy. Přeložka vodovodního řadu bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11 d110 v délce 12,0 m a bude napojena na stávající vodovod pomocí 2 elektrotvarovek.

Údaje o místu:

Název kraje	Karlovarský kraj
Název obce	Hazlov
Identifikátory katastrálních území	638072
Názvy katastrálních území	Hazlov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1622/1 v katastrálním území Hazlov
Přímé určení polohy (konec stavby)	1012134; 893394
Přímé určení polohy (začátek stavby)	1012153; 893392

Stavební objekty:

#### **Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Celková délka řadů	12,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	110 mm

## Údaje o předmětu

Název vodovodu	u zámku
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu	místní
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Počty oddělených částí systému	1
Název vodního díla	přeložka vodovodního řadu

**II. Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou splněny podmínky CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 13.12.2019 č. 20192226  
CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu a s provedením stavby s následujícími podmínkami:
  - před podáním žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení uzavře investor se společností CHEVAK Cheb, a. s. Smlouvu o přeložce vodovodního řadu (*smlouva řeší práva a povinnosti při přeložce vodovodu*)
  - investor přeložky vodovodního řadu musí s majiteli pozemků dotčených stavbou přeložky vodovodního řadu řešit zřízení věcného břemene/služebnosti na uložení a provozování potrubí (věcné břemeno/služebnost bude po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby zaneseno do KN)
  - při stavbě přeložky vodovodu se nemění vlastník vodovodu, přeložka je prováděna na náklady investora, který přeložku vyvolal a po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby je tento povinen předat CHEVAK Cheb, a. s. kompletní dokumentaci stavby dle § 24 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - zahájení stavby vodohospodářského zařízení (přeložky vodovodního řadu) požadujeme oznámit na kontaktní e-mailovou adresu [puffer@chevak.cz](mailto:puffer@chevak.cz)
  - po dokončení stavby - před podáním žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby přeložky vodovodního řadu - bude provedena technická přejímka na místě stavby za účasti zástupce dodavatele, investora a pracovníků CHEVAK Cheb, a.s.
  - k technické přejímce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby přeložky vodovodu, protokoly o tlakové zkoušce přeložky vodovodu, protokol o provedené desinfekci potrubí (jehož součástí bude laboratorní rozbor, provedený akreditovanou laboratoří), opravenou dokumentaci skutečného provedení stavby, kopii stavebního deníku. Veškeré protokoly a zápisy budou podepsány zástupci CHEVAK Cheb, a.s., provozu Aš, kteří byli přítomni u předepsaných zkoušek.
  - toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

**Podmínky pro provádění stavby:**

- před zahájením stavby bude předloženo kladečské schéma přeložky vodovodního řadu k odsouhlasení pracovníkům CHEVAK Cheb, a.s., provozu Aš
- před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Aš. Kontakt: tel. 739 543 426 p.Brilla – vodovod a tel. 739 543 321 Ing. Tancer – kanalizace
- trasa a výškové uložení přeložky vodovodního řadu, přípojek budou geodeticky zaměřeny před záhozem
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- napojení na vodovod provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Aš, o napojení bude proveden zápis do stavebního deníku.

- na potrubí přeložky vodovodu požadujeme osadit drát z Cu 4, spojený elektrospojkami s původním vodícím drátem potrubí PVC 110; na potrubí vodovodních přípojek požadujeme osadit drát z Cu 4, spojený elektrospojkami a vyvedený do poklopů všech armatur; nad zapískováním vodovodu požadujeme uložit výstražnou modrou fólií, tj. 30 cm nad potrubím
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a.s. provozu Aš k tlakovým zkouškám přeložky vodovodu, ke zkoušce průchodnosti potrubí, ke kontrole provedení dezinfekce potrubí, ke kontrole napojení (propojení), ke kontrole před záhozem a k technické přejímce.
- tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou prováděny dle ČSN 75 5911 na 1,5 násobek provozního tlaku min. však na 1,0 MPa
- při technické přejímce bude provedena kontrola možnosti vytyčení vodovodního řadu
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a ke kontrole funkčnosti armatur

### **Odůvodnění:**

Dne 5.11.2020 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- Projektová dokumentace „obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov - etapa I.“
- vyjádření společnosti CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 13.12.2019 č. 20192226

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Michal Zoufalý, autorizovaný technik pro zdravotní techniku, ČKAIT 0301342 č.z. 2015028.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad vydává závazné stanovisko vydávané v rámci povolení na stavbu:

### **obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov - etapa I.**

kde vedlejší stavbou je vodní dílo:

### **přeložka vodovodního řadu**

Vydávaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Podmínky v souhlasu uvedené jsou jeho nedílnou součástí a je nutné je ve výroku rozhodnutí citovat.

### **Poučení:**

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož součástí se stane.

Ing. Iva Kubíčková  
vedoucí odboru životního prostředí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Atelier Stoeckl s.r.o., Mikulášská č.p. 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26, pobočka nám. Krále  
Jirího u Poděbrad 6, 350 02 Cheb

zastoupení pro: Obec Hazlov, Hazlov 31, 351 32 Hazlov

na vědomí

Městský úřad Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1