

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp. zn.: SZ MMP/154238/22/KAI
Č. j.: MMP/201592/22
Vyřizuje: Ing. Jan Kaisler
Telefon: 378 034 150
E-mail: kaisler@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 9.6.2022

Vypraveno dne:

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 6.5.2022 podal

Obec Dýšina, IČO 00257745, Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Dýšina - Školní ul. prodloužení kanalizace - Dešťová kanalizace

(část 1)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 402/1, 775/10 v katastrálním území Dýšina provedené podle společného stavebního povolení č.j.: MMP/152459/21 a sp.zn.: SZ MMP/044639/21/KAI ze dne 12.5.2021, které nabylo právní moci dne 15.6.2021.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 03 Dešťová kanalizace (část 1)

- Odvodnění komunikace v ul. Školní v Dýšině.
- Dešťové vody z obou komunikací budou odváděny přes uliční vpusti do nové dešťové kanalizace, která bude následně napojena do stávající dešťové kanalizace v ulici Luční vyúsťující do bezejmenné vodoteče IDVT 10278775.
- Celková délka nových stok D1 je 304,66 m.
- D1 - ul. Školní je 304,66 m
- D1 - PVC SN12 DN 300 o délce 12 m, PVC SN12 DN 400 o délce 292,5 m; Š0 – Š7
- Do dešťové kanalizace jsou napojeny připojky stávajících uličních vpustí a nové uliční vpusti. Připojky a vpusti jsou zaústěny do stoky ve vysazených odbočkách DN 150/45°.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 3. června 2022 (pátek) s tímto výsledkem:

- Možno vydat kolaudační souhlas pro část 1 s trvalým užíváním.

Údaje o zkušebním provozu:

- Nebyl stanoven.

Údaje o předčasném užívání stavby

- Nebyl požadován.

Odůvodnění:

Dne 6.5.2022 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením do 31.12.2023. Stavební úřad provedl dne 3. června 2022 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Stavebník a STRABAG a.s._do protokolu

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jan Kaisler
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Upozornění:

Podle § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů je vlastník stavby a jiní oprávnění povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj

STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, IDDS: 8yuchp8

sídlo: Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58