


LEGENDA:

- Pro osvětlení jsou navrženy osvětlovací bezpaticové stožáry 3°
- povrchová úprava „žárovinek“
 - montážní výška 6m
 - osazené uliční svítidlo specifikovaném ve výpočtu nebo totožných parametrů
 - osazení na dřík
 - vybavení LED svítidlem 26W2700K/2731lm.
 - krytí stožárových svorkovnic musí být min. IP66 po otevření dvířek IP20

POZNÁMKA:

Situace znázorňuje pouze síť VO, ostatní je součástí koordinací situace

<div><div></div><div><div>INGEM a. s.</div><div>Barrandova 26,326 00 Plzeň,tel.:377 481 111,fax:377 441 665, E-mail: ingem@ingem.cz</div></div></div>			
Vedoucí projektant	Ing. Martin Vaško		
Odpovědný projektant	Miroslav Pech		
Vypracoval	Miroslav Pech		
Objednatel - investor	Město Kaznějov		
Místo stavby	pozemek 116/1,116/2, a 116/3 v k.ú. Kaznějov		
Stavba Kaznějov - příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru - zpracování PD D.1.4 SO 401 Veřejné osvětlení		Stupeň DUSP/DSP	Číslo paré
		Datum 10/2023	
		Č. zakázky 23036	
Profese Silnoproudá elektrotechnika	Formáty	Č. přílohy	
Obsah přílohy Situace	Měřítka 1:250	D.1.4.2	