

Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona

Název veřejné zakázky:

„Dětská skupina Josefov“

Zadavatel:

Obec Josefov

Josefov 12

357 09 Josefov

IČO: 00519278

1. Předmět vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 03. 06. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, v tomto přesném znění:

dobrý den,

mam dotaz ohledně výplní otvorů:

1. plastová prosklená stěna D6 - dle dodavatele je požadovaná výška balk. dveří pro plast nereálná, maximální výška je 2300 mm (buď je snížíme na 2300 mm nebo bude s nadsvětlíkem).
2. požadavek na typ stínění si odporuje, máme cenit rolety zateplené nebo žaluzie? V TZ jsou rolety, ve výpisu prvků jsou rolety a ve VV jsou žaluzie. Žaluzie nejsou zateplené.
3. požadavek na bicolorní AL dveře, AL není foliován jako u plastu, proto bude z ext.stříkaná RAL 8019 nejbližší folie mooreiche

k uvedenému zadavateli sděluje následující:

1. plastová prosklená stěna D6 - dle dodavatele je požadovaná výška balk. dveří pro plast nereálná, maximální výška je 2300 mm (buď je snížíme na 2300 mm nebo bude s nadsvětlíkem).

Snížení není žádoucí – na velikost oken je počítáno osvětlení místností. Pokud lze vyřešit nadsvětlíkem, tak je možná tato úprava. Nesmí však dojít k výraznému navýšení množství rámců, tak aby osvětlení místností vyhovovalo.

2. požadavek na typ stínění si odporuje, máme cenit rolety zateplené nebo žaluzie? V TZ jsou rolety, ve výpisu prvků jsou rolety a ve VV jsou žaluzie. Žaluzie nejsou zateplené.

Platí požadavek z projektové dokumentace – platí zateplené rolety. Ve výkazu výměr mají být rolety.

3. požadavek na bicolorní AL dveře, AL není foliován jako u plastu, proto bude z ext.stříkaná RAL 8019 nejbližší folie mooreiche

Hliníkové dveře i barevné provedení byly požadavkem investora a ano bude nutné dodržet barevné řešení – nutné vyvzorkovat a odsouhlasit s investorem.

Zadavatel žádá všechny účastníky zadávacího řízení, aby při zpracování nabídek přihlídl k předloženému vysvětlení (a upřesnění) zadávací dokumentace.

2. Změna zadávací dokumentace

Na základě výše uvedeného prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do **16. 06. 2025 do 9:00 hod.**

Tato změna bude rovněž propsána do systému profilu zadavatele tak, aby systém umožnil podání nabídek v této prodloužené lhůtě.

Ostatní ustanovení výzvy a zadávací dokumentace výše uvedeným nedotčená zůstávají bez změny.

V Josefově dne 04. 06. 2025