



#### LEGENDA:

- 1 kanal.dno pref. Ø1000/500
- 2 kanal.skruž pref. Ø1000/120
- 3 kanal.konus pref. Ø1000/Ø625/120
- 4 vyrovnávací prstenec pref. Ø625
- 5 kanal.poklop s rámem tř. C250
- 6 podkladní deska PB tř. C16/20 XC2
- 7 vyrovnávací vrstva ze ŠD fr.0÷32
- 8 kanal.potrubí PP DN250
- 9 lože a krycí zásep potrubí z netříděného ŠTP fr.0–32
- 10 obsyp šachty vhodnou zeminou se zhutněním

Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>PETR ONTKO</b> Kamenice č.p. 87 356 01 Březová IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Vodoprávní úřad : MÚ Sokolov, OŽP		Proj.stupeň : PDPS
Stavebník: město Habartov		
NÁZEV STAVBY :		Měřítko : 1:20
Vodní nádrž U potoka, k.ú. Habartov		Datum : 06/2024
Obsah :		Č.zakázky : 217/2021
Vzorový výkres kontrolní šachty		Č.přílohy : D.10