

Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název veřejné zakázky: **„Výstavba sportoviště v Habartově“**

Zadavatel: Město Habartov
IČ: 00259314
se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov
zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou

Smluvní zástupce zadavatele: AB – AKCIMA, s. r. o.
IČ: 25247484
se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe
zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem

Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci:

Dodatečný dotaz č. 1 ze dne 23.6.2025

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci pod názvem „Čestné prohlášení“ a „Info pro dodavatele – elektronizace“ přikládá stejnou přílohu „Info pro dodavatele – elektronizace.pdf“. V „Čestném prohlášení“ jde zřejmě o záměnu přílohy.

Dotaz uchazeče:

Upraví zadavatel zadávací dokumentaci vložáním správné přílohy „Čestné prohlášení“?

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr v části VRN je položka č.7 – „Zabezpečení přírodních hodnot na místě“ v množství 1 ks. V dokumentaci není specifikováno, co má být předmětem ocenění a v jakém množství.

Dotaz uchazeče:

Doplní zadavatel specifikaci položky č.7 – „Zabezpečení přírodních hodnot na místě“ tak, aby bylo možno tuto položku srovnatelně ocenit?

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci v části D05 – Sklady a šatny je požadavek na dodání 5 ks buněk. Ve výkresu 5.1.02_schema buňky je v poznámkách „Okna a dveře nejsou podrobně vykresleny, budou vyřešeny na základě vybraného výrobce“. Ve výkazu výměr jsou položky č.15-17 - „Prefabrikovaná buňka...“ jako dodávka celku, tedy včetně oken a dveří – bez bližší specifikace.

Dotaz uchazeče:

Upřesní zadavatel specifikaci dodávek prefabrikovaných buněk uvedených ve výkazu výměr pod položkami č. 15-17?

Odpověď 1.1.

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že uveřejňuje doporučený vzor čestného prohlášení.

Odpověď 1.2.

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že se jedná o standardní položku VRN dle URS bez nutnosti podrobnější specifikace v PD. Dodavatel musí zajistit, že během výstavby nedojde k narušení okolních vzrostlých stromů (větví). Nedojde ke znehodnocení okolí zanecháním odpadu apod.

Odpověď 1.3.

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že se jedná o dodávku buňky jako celku (konstrukce, panely, okna, dveře, podlahy, případně zařizovacích předmětů apod.). Uspořádání buňky je v části PD D.05.1.02. Hlavní požadavek je na minimální zastavěnou plochu buněk, tj. 90 m² všech buněk. Z toho vyplývá plocha jedné buňky minimálně 18 m². V projektu uvažujeme celkovou délku všech buněk 30 m. Maximální celková délka všech buněk může být 32 m. V projektu uvažujeme šířku buněk 3 m. Maximální šířka buněk může být 3,5 m. Je to z důvodu prostorového uspořádání na pozemku a návaznosti na další stavební objekty. Vzhledem k rozmanitosti buněk na trhu nespécifikuje zadavatel jednotlivé podrobnější parametry. Velikosti a umístění oken je možné libovolně osadit podle vzorové buňky výrobce, zde nemáme konkrétní požadavky. Konkrétní buňky budou vybrány zadavatelem dle předložených podkladů výrobcem. Zadavatel upozorňuje, že buňky musí být provedeny dle platných ČSN a musí být řádně certifikovány. Dodavatel předloží platné certifikáty před objednáním a zadáním do výroby. Případné změny na stavbě budou řešeny v souladu se ZZVZ §222.

Zadavatel v souladu se zákonem neprodlužuje lhůtu pro podání nabídky. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Habartově dne 24. 6. 2025

.....
Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce
zadavatele na základě plné moci