






LEGENDA:


- 


S1-S11
- 


S12-S13
- 

45m
- 

Nové zemní kabelové vedení VO CYKY 4x10 mm2 v chráničce DN 50
- 

nová rozpojovací skříň na sloup  
typ SP 100 (např. DCK Holoubkov)
- 

2x 7m
- 

Chránička DN 110
- 

Zemní pásek FeZn 30x4
- STOŽÁR: např. Kooperativa KL 6 133/60

VÝLOŽNÍK: bez výložníku

SVÍTIDLO: např. 1x SR 50 typ 5NA551EMS01

ZDROJ: např. 1x HST 50W
- STOŽÁR: např. Kooperativa UZM 8

VÝLOŽNÍK: např. UZB 1-1500

SVÍTIDLO: např. 1x SR 100 typ 5NA552E1PT01

ZDROJ: např. 1x HST 100W

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C  
1 NPE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

Prostředky ochrany při poruše dle ČSN 33 400-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2:  
Automatickým (samočinným) odpojením od zdroje s ochranným pospojováním.

Zemní pásek FeZn 30x4 bude uložen v celé trase výkopů VO, propojující osvětlovací body . Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany) cca 0,3m nad upravený terén a pomocí sváru nebo šroubovým spojem M8 připojen na stožár.




POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav dotčených inženýrských sítí a zajištěno vytýčení jejich tras. Veškeré práce spojené s těmito sítěmi budou včas ohlášeny a prováděny dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. Neoznačené výkopy kabelových rýh dle výkresu "Vzorové řezy".

SO 421	ROZVODY VO
SO 422	PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO
SO 423	ROZVODY VO

Objednatel:	<b>Město Kynšperk nad Ohří</b> Jana A. Komenského 221/13 357 51 Kynšperk nad Ohří
-------------	---

Zhotovitel DPS:	<b>Valbek, spol. s r.o.</b> Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
-----------------	--

<div>ZHOTOVITEL :</div> <div></div> <div>Barvířská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 E-mail: elpro@elproinvest.cz</div>	Vypracoval	L. Živnůstka		Zak. číslo	13—UL01019
	Zodp. projektant	Ing. J. Staněk		Datum	12/2015
	Tech. kontrola	L. Živnůstka		Stupeň	DPS
	Akce <b>Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51</b>			Měřítko	—
				Č. přílohy	Paré
Příloha			4		
SCHEMA					