

1 Stávající stav a návrh řešení

Parcela č.938/9, se nachází ve městě Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj. Parcela je umístěna podél uličního prostoru, který je navržen v dopravním režimu obytné zóny, to znamená maximální povolená rychlost 20km/h.

Komunikace je obousměrná, šířky 3,0-7,0 m, asfaltový povrch, s oboustranným obrubníkem.

2 Stavební řešení

Nově budovaný sjezd je napojen na komunikaci pomocí sníženého silničního obrubníku, viz. projektová dokumentace.

Rozhledové poměry jsou konstruovány pro vyjetí se zastavením, pro vozidlo kategorie 1, dle ČSN 736102, čl. 5.2.9.1.11, tab. 19, s předností v jízdě dle uspořádání A, pro rychlost $v=20\text{km/h}$. Strana krátkého trojúhelníku je 2,0m, odpovídá čl. 12.8 ČSN 736110.

Sjezd bude opatřen bránou, viz. situace.

Brána musí být umístěna min. ve vzdálenosti 5,5m od hrany komunikace, otevíratelná dovnitř parcely, tj. pro vozidlo skupiny 1. Pokud se brána bude otvírat do uličního prostoru, musí být vzdálenost od hrany komunikace min. 6,5m.

Brána je umístěna ve vzdálenosti 6,0m a otvírá se dovnitř.

Pozemek je oplocen, oplocení musí být vně rozhledového pole.

Nádoba na odpadky bude umístěna mimo rozhledové pole.

Rozměry zpevněných ploch uvnitř pozemku viz. projektová dokumentace.

Sjezd bude sloužit pouze k napojení rodinného domu. Nebude sloužit ke komerčním ani k jiným účelům.


Konstrukce komunikace

Konstrukce sjezdu je navržena dle TP 170, na návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení O, katalogový list D2-D-1. Kryt dlažba.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zachycením vody odvodňovacím žlabem, na kraji parcely, tj. tak, aby voda nestékala na místní komunikace.

Tím je zajištěn odtok vody mimo veřejnou komunikaci a splněna podmínka o sjezdech v Zákoně o pozemních komunikacích, tj.bod 3 §12 vyhlášky.

Odp.projektant :		HIP :	Paré :	profese : dopravní stavby
Ing. J. Vít		Ing.Leoš Ledvina M.Beer		Ing. J. Vít Školní 714, Karlovy Vary 360 17 mob. 736441914, 792230591
Kraj:	Karlovarský			Autorizace : 
Obec:	Kynšperk nad Ohří			
Investor:	Michal Rulf			
Datum :	08/2020	Stupeň dokumentace:	DSP	
Akce: Novostavba RD Sjezd na ppč 938/9, v kú. Kynšperk nad Ohří				
Příloha:				Číslo přílohy:
Technická zpráva				1